

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

název zadavatele: **Město Český Těšín**
sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupený: Karlem Kulou, starostou města
IČO: 00297437

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Podpora dostupného bydlení na ul. Tovární č. 314/27“

DOTAZ ZÁJEMCE VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Chtěli bychom požádat o doplnění zadávací dokumentace: 1. Ve výpisu prvků je uvedeno, že stavební tloušťka rámu musí být min 86 mm a $U_w=0,9$, Může být i jiný profil, pokud bude splněna podmínka U_w ? Dále je u oken stanoveno, že má být zasklení protisluneční, chtěli bychom požádat o stanovení parametru sluneční propustnosti, bez toho nelze ocenit sklo, když je ještě stanoven parametr izolace proti hluku 47/50dB Dále je napsáno, že izolační sklo má být čiré a protisluneční což se vylučuje. Chtěli bychom požádat o stanovení parametru sluneční propustnosti a určení jakým sklem má být okno zaskleno. Bez těchto parametrů nelze dát cenu na okenní výplně. Děkuje

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

1) Zadavatel požaduje tloušťku rámu min. 86 mm a dodržení parametru $U_w=0,90 \text{ W/m}^2$

2) Trojskla čirá s pokovením (protisluneční selektivní povlak) na jedné z vnitřních pozic vnějších skel v sestavě výrobci také označují jako protisluneční a přitom nemají pokovenou vrstvu u vnějšího skla - tzv. zrcadlová, reflexní skla.

Požadovaný faktor sluneční propustnosti $g=37 \%$

Propustnost světla $TL=68 \%$

Český Těšín 09.01.2026

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ