

Název zakázky	„Výměna střešní krytiny víceúčelové sportovní haly“
Zadavatel	Český Těšín se sídlem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ: 00297437
Způsob zadání	podlimitní veřejná zakázka v užším řízení

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem „Výměna střešní krytiny víceúčelové sportovní haly“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Český Těšín, sídlem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ: 00297437** - Vám jako jeho zástupce poskytuji odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Výměna střešní krytiny víceúčelové sportovní haly**“

Dotaz uchazeče č. 1:

V oddíle č. 713 Izolace tepelné je dle našeho názoru uvedena nesprávná výměra u dodávky zateplení střešního pláště z XPS polystyrenu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Výpočet v rozpočtu je správný. Jedná se o XPS polystyren – viz.detail C, 0,5 x 88,8 x 0,075 x 2 / 2 strany okapu střechy/ = 6,66 m³
0,075 je průměrná tl. mezi 50 -100 mm na pásu š.500 mm
+ 45 m² x 0,02 = 0,9 m³—svislé strany okapu

Celkem tedy 7,56 m³

Dotaz uchazeče č. 2:

V oddíle č. 767 Konstrukce zámečnické jsou uvedeny rozdílné údaje ve výkazu výměr a výpisu zámečnických prvků u pol. 33 a pol. 35 v délkách jednotlivých žlabů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel tímto v rámci slepého položkového rozpočtu mění množství (počet kusů) v odd. 767 u položky č. 33 (Tabulka zámečnických výrobků označení Z3 – Dodávka a montáž pásovinu žlabu 4500/400/3) na 1 ks a taktéž u položky č. 35 (Tabulka

zámečnických výrobků označení Z3 – Dodávka a montáž pásoviny žlabu 5500/400/3) na 1 ks.

Uchazeči jsou povinni v rámci svých nabídek provést výše uvedené změny množství v položkovém rozpočtu!

Dotaz uchazeče č. 3:

v tomtéž oddíle chybí položka Z2 ve výkazu výměr, kterou řeší tabulka zámečnických prvků - 300 ks háků podokapního žlabu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Položka je v pořádku. Žlaby vč. háků v rozpočtu řeší položka odd. 764 – pol.23, která je zaříděna dle cenové soustavy RTS a to včetně háků, čel,rohů, rovných hrdel a dilatací.

Dotaz uchazeče č. 4:

Ve výpisu klempířských prvků jsou uvedeny žlaby z TiZn-plechu v rozvinuté šířce 500 mm, dle ověření u dodavatelů materiálů se dodávají pouze v rozvinutých šířkách 250,280, 330, 400 mm.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Po konzultaci s klempíři je bezproblémové dodat žlab RŠ 500 mm. Pravděpodobně neexistují typové háky, ale v tom není problém. Vzhledem k tomu, že současné žlaby mají RŠ 500 mm, zůstává předmětná položka nezměněna.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním krásného dne

Mgr. et Bc. Milan Konečný

Mobil: 605 201 156

E-mail: konecny@mcgreen.cz

