

Číslo místn.	Účel místnosti	Třída zrak. činnosti	Požadované hodnoty dle ČSN 730580			Vypočtené hodnoty				Osvětlovací systém	Hodnocení výpočtu (poznámka)
			$D_{min}$ (%)	$D_m$ (%)	$r$	$D_{min}$ (%)	$D_m$ (%)	$D_{max}$ (%)	$r$		
1.01 + 1.02	Vstupní prostory + recepce	IV	1,50	5,0	0,20	0,58	1,64	4,08	0,14	boční	V prostoru recepce vyhoví pro osvětlení sdružené, ostatní vstupní prostory vyhovující