



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

## územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Č.j. HSOS-6510-4/2017

Karviná 21.7.2017

Vyřizuje: Ing. Barbora Vžentková  
Tel.: 950 711 125  
E-mail: barbora.vzentkova@hzsmsk.cz

Počet listů: 2  
Přílohy:  
PID: HZSTX008ZNJH

Ateliér 38 s.r.o.  
Ing. Vojtěch Šimčík  
Solná 13  
746 01 Opava

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Sportovní hala Svojsíkova  
**Místo stavby:** ul. Svojsíkova, Český Těšín, parc. v k.ú. Český Těšín  
**Stavebník – investor:** Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ: 00297437  
**Předložená dokumentace:** dokumentace pro stavební řízení, datum zpracování červenec 2017  
**Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT:** Ing. Petr Matějka, 1103403

Je navržen jednopodlažní objekt sportovní haly s částečně dvoupodlažní přístavbou. Součástí předložené dokumentace je projekt EPS a SOZ.

Úpravu ocelové svíslé ocelové konstrukce ve 2.NP na požární odolnost R15 min, požární ucpávky, požární klapy a sténové uzávěry musí instalovat odborná firma, která u kolaudace doloží osvědčení o provedení prací na stavbě a dále oprávnění k aplikaci použitého systému, vystavené výrobcem.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 19.7.2017. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **závazné souhlasné stanovisko s podmínkou:**

- Bude doložen statický posudek ocelové nosné konstrukce sportoviště na požární odolnost R15 minut.
- Bude předložena realizační dokumentace EPS a SOZ zpracovaná oprávněnou osobou.
- Bude provedena koordinační funkční zkouška zařízení EPS včetně ovládaných zařízení za účasti zástupce HZS MSK, ú.o. Karviná.


### **Odůvodnění**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb.

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

  
nprap. Ing. Barbora Vžentková  
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva  
a krizového řízení

HZS Moravskoslezského kraje  
územní odbor Karviná  
Ostravská 883/8  
733 01 Karviná - Fryštát  
2