



Povodí Odry
státní podnik

50
let podniku
1966 – 2016



POD000137584

DOŠLO DNE
04 - 11 - 2016

ATELIER 38 s.r.o.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20.10.2016

Naše zn: 15277/923/2/831/2016

Vyřizuje: Kateřina Fochtová

Tel.: 596 657 273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 1.11.2016

Porážková 1424/20

702 00 Moravská Ostrava

Novostavba sportovní haly Český Těšín, ul. Svojsíkova - stanovisko správce povodí

Dne 20.10.2016 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení výše uvedené stavby.

Sportovní hala je navržena ve vzdálenosti přibližně 600 m od levého břehu řeky Olše v ř.km 38,0, mimo stanovená záplavová území.

Dle přiloženého hydrogeologického posudku neumožňují podmínky v zájmové lokalitě zasakování. Dešťové vody ze střech haly a zpevněných ploch budou odvedeny do retenční nádrže o objemu 88,6 m³ s gravitačním odtokem a přepadem do veřejné jednotné kanalizace ve správě SmVaKu Ostrava a.s. Nádrž bude sestavena z akumulčních boxů a bude umístěna pod úroveň terénu.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0790 Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického potenciálu vodního útvaru.

Z hlediska odtokových poměrů nemáme jako správci povodí Odry k této stavbě námitek.

Akce je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021