

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.9. 2017

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 48155/2017/KA/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 48155/2017/KA/HOK

VYŘIZUJE: Michaela Peterková

TEL.: 596 397 264

E-MAIL: michaela.peterkova@khssova.cz

DATUM: 10.10. 2017

ATELIER 38 s.r.o.

Porážková 1424/20

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost investora Město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, zastoupen Ing.Vítem Slovákem, starostou, podanou v zastoupení ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupena Ing.Vojtěchem Šimčíkem, manažerem projektů, dne 18.9.2017 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Sportovní hala Svojsíkova – SO 04.1 Vodovodní řád, SO 04.3 Odstranění vodovodního řadu“ umístěné na ul.Svojsíkova, Český Těšín.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Sportovní hala Svojsíkova – SO 04.1 Vodovodní řád, SO 04.3 Odstranění vodovodního řadu“ umístěné na ul.Svojsíkova, Český Těšín, investor Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín,

## s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodního řadu je nutno předložit:

1. doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhl.MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“)

### **Odůvodnění:**

Na základě žádosti investora Město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, podané v zastoupení ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, dne 18.9.2017 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Sportovní hala Svojsíkova – SO 04.1 Vodovodní řad, SO 04.3 Odstranění vodovodního řadu“ umístěné na ul.Svojsíkova, Český Těšín, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší přepojení stávajícího vodovodního řadu OC DN 300, který bude přemístěn z důvodu výstavby sportovní haly na ul. Svojsíkova v Českém Těšíně. Přeložka vodovodu bude provedena z potrubí z tvárné litiny s cementovou výstelkou TLTC DN 300, a její trasa v délce 54,70 m. bude vedena v prostoru mezi halou a kanalizační stokou na parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín. Součástí stavby je odstranění stávajícího vodovodního řadu, který bude po zprovoznění nové vodovodní přeložky vyřazen z provozu.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhl. č. 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbor budou v souladu s § 4 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č.258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložený návrh stavby „Sportovní hala Svojsíkova – SO 04.1 Vodovodní řad, SO 04.3 Odstranění vodovodního řadu“ odpovídá, při respektování shora uvedených podmínek, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

MUDr. Pavla Urbánková, v.r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

### **Rozdělovník:**

#### **Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1**

1x adresát, doručeno DS, počet listů 1 + projektová dokumentace (poštou)

1x KHS, odd. HOK, počet listů 1+ počet příloh 2 (plná moc)