



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATELIER38 s.r.o.
Porážková 1424 / 20
70200 Ostrava

Značka: 9773/V020532/2017/FO

Ostrava, dne: 8.9.2017

Věc: **Sportovní hala Svojsíkova - SO 04.1 Vodovodní řád (přeložka vodovodu), parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín)**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 29.03.2016 pod zn.: 9773/V005005/2016/GE. Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu jsem vydali dne 09.06.2016 pod zn.: 9773/V011778/2016/GE. Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení pro novostavbu sportovní haly SO-01, Zpevněné plochy SO-02 a STL přípojky plynu SO-10 jsme vydali dne 07.09.2017 pod zn.: 9773/V020523/2017/FO. Na stavbu přeložky vodovodního řádu DN 300 O, byla uzavřena smlouva č. 927/PR/KA/2016 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolána investiční výstavbou.

Upozorňujeme, že se toto stanovisko bude týkat pouze stavebního objektu SO 04.1 Vodovodní řád (přeložka vodovodu) – viz níže uvedené.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší přeložku vodovodního řádu DN 300 O v majetku SmVaK Ostrava a.s. na pozemku parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín. Stavba přeložky vodovodního řádu je vyvolána realizací stavby sportovní haly Svojsíkova na pozemku parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín.

Stávající trasa vodovodu DN 300 O v majetku SmVaK Ostrava a.s. je situována v těsné blízkosti plánovaného objektu sportovní haly a v souběhu s jednotnou kanalizací DN 1300 BE, která je v osově vzdálenosti 3,60 – 3,85 m. Přeložka vodovodního řádu bude provedena z materiálu tvárná litina v délce 54,70 m. Trasa přeložky bude vedena v prostoru mezi halou a kanalizační stokou, vzdálenost osy přeložky od lince objektu bude 2,5 m. Osová vzdálenost vodovodního řádu a stoky bude 1,7 m.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby přeložky vodovodního řádu na pozemku parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín, **dojde ke střetu s vodovodním řádem DN 300 O (ocel) a jednotnou kanalizací DN 1300 BE** (stoka G, hloubka uložení cca 3,3 – 3,5 m), které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz mapová příloha.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel.č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel.č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Upozorňujeme na **plánované vodovodní a kanalizační přípojky, které nejsou v majetku ani v provozování SmVaK Ostrava a.s.**, ale je nutné je respektovat. O jejich přesnou polohu nutno požádat

jejich vlastníky. Stavbu vodovodní a kanalizační přípojky a přeložky vodovodního řadu **doporučujeme koordinovat.**

Na stavbu přeložky vodovodního řadu DN 300 O, **byla uzavřena smlouva č. 927/PR/KA/2016 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolána investiční výstavbou.**

S předloženou přeložkou vodovodního řadu SO 04.1 **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Připomínky k projektové dokumentaci:

- PD je zpracována v souladu s našimi podmínkami. Nemáme připomínek.

Podmínky týkající se realizace stavby přeložky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, požadujeme, aby investor stavby, která přeložku vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.** V případě potřeby možno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz.
- Před zahájením prací investor projedná se zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s. postup, kontrolu a koordinaci prací na přeložce a stavbě, která přeložku vyvolala. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky, včetně harmonogramu prací pro možnost kontroly dle příslušné smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby č. 927/PR/KA/2016.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností** tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození.
- Na základě vytyčení **požadujeme respektovat ochranné pásmo** zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m,**
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - **2,5 m,**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se **výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.**
- V místech souběhu přeložky vodovodního řadu a jednotné kanalizace **požadujeme respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb.** o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- **Při křížení** přeložky vodovodního řadu a kanalizační přípojky požadujeme dodržet svislou vzdálenost dle **ČSN 73 6005** a současně respektovat **§ 12 zákona č. 274/2001 Sb.** o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**
- Při úpravě povrchu terénu **v ochranném pásmu** bude **zachováno alespoň minimální krytí** vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- **Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě** (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).

- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s.** Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky), bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24



Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách www.smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení