

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

„Výměna oken ŠD Komenského“

Zadavatel:

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
IČ: 00297437

Dotaz č. 1:

V popisu okna č. 001 je požadavek na umístění otevírání u horního křídla ve výšce 1,5m nad podlahou. Při výšce spodního křídla cca 500mm (není specifikováno) by okenní klika horního křídla musela být cca 300mm od spodu křídla. Tento požadavek nejsme bohužel z výrobních důvodů schopni splnit. I v případě dodržení by při otevření křídla do ventilační polohy nešlo nebo jen velmi obtížně okno z důvodu nízkého umístění kliky zpětně zavřít – viz náčrt okna s umístěním výšky kliky v měřítku. Navrhujeme změnu požadavku umístění kliky z výšky z 1,5m na novou výšku max. 1,7m nad podlahou při dodržení výšky spodního křídla 500mm.

Odpověď:

Klika bude umístěna co nejniž tak, aby byla zachována funkce okna.

Dotaz č. 2:


V popisu okna č. 002 je požadavek na okno otevíravé sklopné s pákovým ovladačem umístěným max. 1,5m nad podlahou. Okna s pákovým ovladačem lze pouze sklápět. Žádáme o změnu požadavku otevírání okna pouze na sklopné.

Odpověď:

Okna budou pouze sklopná.

V Českém Těšíně dne 24.05.2018

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor investiční 2


Ing. Rostislav Rozsypal
vedoucí odboru investičního