



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
„Sesuv v lokalitě Nová cesta, k.ú. Mistřovice, Český Těšín“ – dodatečné práce

Písemná zpráva zadavatele

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
„Sesuv v lokalitě Nová cesta, k.ú. Místřovice, Český Těšín“ – dodatečné práce

1. Název veřejné zakázky: „Sesuv v lokalitě Nová cesta, k.ú. Místřovice, Český Těšín“ – dodatečné práce

2. Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	Město Český Těšín
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ:	00297437
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Vít Slováček, starosta

3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace dodatečných prací v rámci projektu „**Sesuv v lokalitě Nová cesta, k.ú. Místřovice, Český Těšín**“.

1. Přeložka nadzemních vedení

S ohledem na stísněné podmínky v prostorách staveniště a zajištění bezpečností práce pracovníků provádějících beranění štětovnic a manipulace se štětovnicemi bylo nutné provést provizorní přeložku vedení NN. Společně s vedením NN (společné sloupce), bylo zapotřebí přeložit telekomunikační vedení a vedení veřejného osvětlení. Tato vedení NN, VO a O2 částečně zasahovalo do profilu komunikace v blízkosti nově budované opěrné stěny, která sloužila k manipulaci se štětovnicemi a následně k jejich beranění. Stávající vedení bránilo v bezpečné práci mechanismů a bylo reálné nebezpečí zásahu elektrickým proudem a tím k ohrožení na životech přítomných pracovníků.

2. Pálení štětovnic a úprava zhlaví opěrné stěny

V průběhu beranění štětovnic bylo zjištěno, že v hloubce cca 6 - 7 metrů se nachází pevné skalnaté podloží. Jelikož při vibračním beranění štětovnic docházelo k značným vibracím podloží, které způsobovaly silné otřesy rodinného domu v těsné blízkosti stavby, a hrozilo zde reálné nebezpečí statického poškození přilehlého rodinného domu, bylo statikem rozhodnuto vnořit štětovnice do skalnatého podloží pouze 0,5 - 1 m. Z tohoto důvodu nebylo možno provést vnoření štětovnic do projektem předepsané hloubky a bylo nutno přistoupit k pálení štětovnic na požadovanou výšku. Tímto vznikl nepravidelný řez, který zapříčinil nemožnost využití štětovnic jako ztraceného bednění pro betonáž opěrné stěny. Aby bylo toto možno realizovat bylo by nutno zarovnat a zabrousit místa řezu štětovnic do ideální roviny, což by z pohledu pracnosti představovalo neúměrně vysoké náklady. Další možnou variantou řešení vzniklé situace se naskytá řešení doplnění úpravou nadzemní části opěrné betonové stěny o rozšířenou a zvýšenou zhlaví betonové stěny, které v plném rozsahu zakryje nadzemní část štětovnicové stěny. Po vyhodnocení jednotlivých návrhů na možnou úpravu bylo po dohodě se zástupcem projektanta (autorským dozorem) a TDI přistoupeno k řešení s úpravou zhlaví opěrné stěny.



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
„Sesuv v lokalitě Nová cesta, k.ú. Mistřovice, Český Těšín“ – dodatečné práce

3. Obnova stávajícího úseku místní komunikace

Součástí díla je provedení úprav stávající komunikace, která se dle schválené projektové dokumentace má realizovat pouze v místě stavby opěrné stěny a obnovovaného propustku. Jelikož při realizaci stavby došlo, při pohybu těžké stavební techniky (beranící a vrtné zařízení, jeřáby, skladování a manipulace se štetovnicemi) k poškození úseku komunikace v prostoru mezi projektem řešenými úseky obnovované komunikace, je nutno zahrnout do realizace stavby rovněž obnovu této části komunikace.

Předpokládaná hodnota dodatečných prací je celkem 240.000,- Kč bez DPH.

Zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4. Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných prací sjednaná v dodatku činí:

Celková nabídková cena dodatečných prací v Kč	
Celková nabídková cena dodatečných prací bez DPH	239.419,80 Kč
Celková nabídková cena dodatečných prací včetně DPH	287.303,80 Kč

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč:	P.O. stav – trade, spol. s r.o., Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná
IČ:	27789012
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Bogdan Kujawa

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výše uvedený uchazeč byl jediným osloveným dodavatelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Uchazeč splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči.

7. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč bude plnit zakázku bez pomoci subdodavatelů.

8. Identifikační údaje všech uchazečů včetně nabídkové ceny:

Jiný uchazeč než výše uvedený v rámci této zakázky nebyl.

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný zájemce či uchazeč.



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
„Sesuv v lokalitě Nová cesta, k.ú. Mistřovice, Český Těšín“ – dodatečné práce

10. Zvolený druh zadávacího řízení, včetně důvodu použití:

Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění použité z důvodu dle §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Českém Těšíně dne

.....
Ing. Vít Slováček, starosta