

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská

Zadavatel:

Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ 00297437



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Oddíl 100-4 4 pol. Díl 9, položka 66 Dodávka + osazení infopanelu.

V TZ ani ve Výkresové dokumentaci, jsem nenalezl specifikaci, proto se Vás ptám jestli byste nám mohli specifikovat o jaké typy se jedná.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V rámci předmětné položky požaduje zadavatel barevný tisk na papír formátu A3 vč. zafóliování. Předmětný infopanel bude dodavatelem před zahájením realizace stavby osazen a udržován v čitelném stavu po celou dobu realizace stavby.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Oddíl 100-4 4 položka 67 Dodávka + osazení pamětní desky.

V TZ ani ve Výkresové dokumentaci, jsem nenalezl specifikaci, proto se Vás ptám jestli byste nám mohli specifikovat o jaké typy se jedná.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V rámci předmětné položky požaduje zadavatel dodání pamětní desky (rozměr: 30 x 40 cm, materiál: plech, tloušťka: 2 – 3 mm) a její osazení po ukončení realizace stavby.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádáme o doplnění pevnosti v kN/m u položky 199905 „Dod+mont dvouosá geomříž“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Okamžitá pevnost v tahu podélně/příčně je 40/40 (kN/m). Velikost ok geomříže je 40 x 40 mm.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu, a to do 15. 10. 2018 do 10:00. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 15. 10. 2018 v 10:01 hod na adrese Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1,737 01 Český Těšín.

V Brně, dne 25. 9. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele