



Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
V 000411 - „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10,
II.etapa“ – dodatečné stavební práce č. 2

Písemná zpráva zadavatele

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
V 000411 - „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II.etapa“ – dodatečné stavební práce č. 2

1. Název veřejné zakázky: „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II.etapa“ – dodatečné stavební práce č. 2

2. Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	Město Český Těšín
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ:	00297437
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Vít Slováček, starosta

3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace víceprací v rámci projektu „**Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II.etapa**“ dle přiloženého slepého rozpočtu.

Zdůvodnění víceprací:

Změna č. 1

Záměna přepětových ochran na bázi varistoru v neměřené části elektrických rozvodů ve všech elektroměrových rozvaděčích za přepětové ochrany na bázi jiskřiště s umístěním do prvních elektroměrových rozvaděčů.

Zdůvodnění změny č. 1

Dle projektové dokumentace mají být ve všech elektroměrových rozvaděčích instalovány přepětové ochrany I. stupně. Jelikož však instalaci tohoto stupně přepětových ochran na bázi varistoru v neměřené části elektrických rozvodů ve všech elektroměrových rozvaděčích společnost ČEZ neakceptuje, bylo po konzultaci se zástupcem společnosti ČEZ dohodnuto, že bude provedena instalace těchto přepětových ochran na bázi jiskřiště dle PNE 0000-5. Jelikož se však dle PNE 0000-5 má tato ochrana instalovat do přípojkové skříňky, ve které bohužel již není žádná prostorová rezerva, tak budou ochrany instalovány vždy do prvních elektroměrových rozvaděčů (z přípojkové skříňky jsou celkem 4 příklady pro jednotlivé stoupačky a části). Pro tuto část budou v rozpočtu odečteny položky z jednotlivých elektroměrových rozvaděčů a doplněny nové. Toto se bude realizovat v obou vchodech.

Změna č. 2

Doplnění 5 ks rozvaděčů R1.2 v domě č.p. 1822/10

Zdůvodnění změny č. 2

V původním rozpočtu pro č.p. 1822/10 nebylo omylem zahrnuto celkem 5 ks rozvaděčů R1.2 společné spotřeby pro běžné podlaží. Jelikož bez doplnění těchto rozvaděčů není možno dokončit zakázku, jsou o tyto rozvaděče doplněny rozpočty, které byly předmětem původní veřejné zakázky.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
V 000411 - „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10,
II.etapa“ – dodatečné stavební práce č. 2

Předpokládaná hodnota víceprací je celkem 358 tis. Kč bez DPH.

Zakázka je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU, Integrovaného operačního programu, výzvy 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

4. Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena víceprací sjednaná v dodatku činí:

Celková nabídková cena víceprací v Kč	
Celková nabídková cena víceprací bez DPH	357.828,14 Kč
Celková nabídková cena víceprací včetně DPH	407.924,14 Kč

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč:	NBS Invest, a.s.
Právní forma:	121 - akciová společnost
IČ:	25815288
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Jiří Nutil

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výše uvedený uchazeč byl jediným osloveným dodavatelem v rámci jednacích řízení bez uveřejnění. Uchazeč splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči.

7. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč bude plnit zakázku bez pomoci subdodavatelů.

8. Identifikační údaje všech uchazečů včetně nabídkové ceny:

Jiný uchazeč než výše uvedený v rámci této zakázky nebyl.

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný zájemce či uchazeč.

10. Zvolený druh zadávacího řízení, včetně důvodu použití:

Jedná se o jednacích řízení bez uveřejnění použité z důvodu dle §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Českém Těšíně dne

.....
Ing. Vít Slováček, starosta

