



---

DELTA Třinec s.r.o.  
ing. Zbigniev Fukala  
Staroměstská 534  
739 61 Třinec

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1097999205

VYŘIZUJE / LINKA  
Skotnica / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ostrava / 2018-04-19

---

**Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE**

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o vyjádření k PD a stavbě v ochranném pásmu distribučního vedení: **ZABEZPEČENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI PRŮMYSLOVÉ ZÓNY** v Českém Těšíně. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního a kabelového vedení VN 22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo venkovního vedení činí **10m** od krajního vodiče na každou stranu a u kabelového vedení **1m** na každou stranu od krajního kabelu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno).
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

**Ing. Libor Socha**  
Vedoucí oddělení SEM Sítě