

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Český Těšín
Adresa zadavatele:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČO/DIČ zadavatele:	00297437 / CZ00297437
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.tesin.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci, příloha č. 2 Projektová dokumentace, výkres č. B-54-16-101-6 Dopravní značení a TZ SO 101 Rozšíření ul. Lípové a chodník, je uvedena demontáž stávajících svislých dopravních značek včetně jejich základku v celkovém množství 5kusů. Avšak v položkovém výkazu výměr stavebního objektu SO 101 Rozšíření ul. Lípové a chodník je v položce pořadového čísla 79, čísla položky 96022 s názvem „Demontáž stávajících svislých DZ kompletní vč. základu“ uvedeno celkové množství 2kusy.

Žádáme o prověření, upřesnění celkového množství a o opravu položkového výkazu výměr.

Odpověď:

Po revizi č. 1 TZ a výkresu č. B-54-16-101-6 z SO 101 byla TZ a rozpočet upraveny a doplněny o upřesňující údaje týkající se DZ. V příkládané TZ jsou blíže specifikované nové svislé DZ včetně sloupků. Do rozpočtu jsou doplněné i dva směrové sloupky Z11g (pol. č. 46 a č. 75)

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci zadavatele je uvedeno, že položka stavebního objektu SO 101 Rozšíření ul. Lípové a chodník, pořadového čísla 12, čísla položky 00528101P s názvem „Publicita projektu“ zůstane nenacenená. Chápeme správně, že daný účastník provede ocenění této položky částkou 0, i když je v zadávací dokumentaci zadavatele v bodě 9.1.6. uvedeno, že všechny položky musí být oceněny částkou větší než 0 ?

Odpověď:
Účastník si uvedené vykládá správně.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V SO 102 – Pátevní komunikace – Technická zpráva, str. 2 je uvedeno „ Objem násypu ze strusky fr. 0-124 mm po úroveň spodní podkladní vrstvy vozovky je 748,38 m³.

Prosíme o vysvětlení, kde se tento objem 748.38 m³ v položkovém rozpočtu vyskytuje

Odpověď:

V rozpočtu po revizi č. 2 u SO 102 – Pátevní komunikace byla v pol. č. 35 ke kubatuře 608,75m³ připočtena chybějící kubatura 748,38 m³ strusky fr. 0-124mm.

S ohledem na dílčí vysvětlení **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 11. 2019 do 10:00.**

V Brně dne 5. 11. 2019

Město Český Těšín
Zastoupeno společností
PMA tender s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel