



architektonická
kancelář

AKCE:

**CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ
TERMINÁL
ČESKÝ TĚŠÍN
A PARKOVIŠTĚ P + R**

STAVEBNÍK (INVESTOR):

Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

7s architektonická kancelář s.r.o.
Dejvická 919/38
160 00, PRAHA 6, BUBENEČ
IČ: 281 88 845
Tel.: +420 222 365 055
Email: info@7s.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Mgr. Ing. arch. WIESLAW KUBICA
Oldřichovice 639
739 61, Třinec 1
Telefon: +420 602 444 722
Email: kubica@7s.cz

PROJEKTANT:

MK PLAN s.r.o.
Komorní 15
737 01 Český Těšín

Telefon: +420 608 736 605
Email: krauz@mkplan.cz



VYPRACOVAL:

Ing. Miroslav Krauz

NÁZEV VÝKRESU:

VÝPIS MATERIÁLU

STUPEŇ PROJEKTU:

DPS

MĚŘÍTKO:

-

DATUM:

10 / 2018

ČÁST:

**SO 301
KANALIZACE DEŠŤOVÁ**

ČÍSLO VÝKRESU:

301.8

ČÍSLO PARÉ:

T R O U B Y

Pol. číslo	P o p i s p o l o ž k y	ks
01	Sklolaminátové odstředivě lité potrubí SN 10000 - včetně spojek DN 600 (616 x 14,4) dl 6,0 m - celkem 131,80 m	22
02	Sklolaminátové odstředivě lité potrubí SN 10000 - včetně spojek DN 800 (820 x 18,8) dl 6,0 m - celkem 107,90 m	18
03	Žebrované kanalizační potrubí z PP UltraRib DN 300 (335/300) dle DIN 16 961 (německá norma) SN 10 dl. 5,0 m vč těsnícího kroužku	3
04	Žebrované kanalizační potrubí z PP UltraRib DN 250 (280/250) dle DIN 16 961 (německá norma) SN 10 dl. 5,0 m vč těsnícího kroužku	4

R E V I Z N Í Š A C H T Y D N 1000

Pol.číslo	P o p i s p o l o ž k y	ks
05	Revizní šachta : Prefabrikované dno DN 1000,, prefa skruže tl. 120 mm s pryžovým těsněním, stupadla s ocelovým jádrem a antikoročním Pe povlakem. Specifikace viz - 301.7 - Revizní a lomové šachty	4
05	Revizní šachta : Prefabrikované dno DN 1200,, prefa skruže tl. 120 mm s pryžovým těsněním, stupadla s ocelovým jádrem a antikoročním Pe povlakem. Specifikace viz - 301.7 - Revizní a lomové šachty	3
05	Revizní šachta : Prefabrikované dno DN 1500,, prefa skruže tl. 120 mm s pryžovým těsněním, stupadla s ocelovým jádrem a antikoročním Pe povlakem. Specifikace viz - 301.7 - Revizní a lomové šachty	1

P O K L O P Y R E V I Z N Í C H Š A C H E T

Pol.číslo	P o p i s p o l o ž k y	ks
06	Poklopy revizních šachet DN 1000: Poklopy dle EN 124 (viz oddíl 1.10) : tř. zatížení D400 - litino-betonové víko bez odvětrání s tlumící vložkou KASI-PUR + litino-betonový rám vsazený do betonu, výška 160 mm	8

OSTATNÍ MATERIÁL

Pol.číslo	P o p i s p o l o ž k y	ks
07	Šachtová vložka DN 300 - PP UR2 vývrt do šachtového dna Š 26	1
08	Navrtávací odbočka kloubová 600 x 150 - přípojky UV + dešť.svodů	4
09	Navrtávací odbočka kloubová 800 x 150 – přípojky UV + dešť.svodů	11