

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04 ze dne 14.2.2020 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 11.2.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel město Český Těšín zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 11:

1.) V Technické zprávě D.1.1.TZ je uvedeno, že v některých prostorech bude proveden obklad 100x100.

3.5.10 OBKLADY

Keramický glazovaný obklad u WC zaměstnanců, úklidu a v kuchyňce denní místnosti velikosti 100/100mm. Na WC a úklidu bude obklad proveden do v. 1,5m, u kuchyňky za linkou do úrovně pod horními skříňkami.

Obklad veřejného WC a chodby velkoformátový, slinutý, bezespárový na celou výšku místností.

Před realizací budou v rámci dodavatelské dokumentace provedeny výkresy spárořezů a tyto budou odsouhlaseny architektem a projektantem.

V předaném zadávacím soupisu prací je počítáno pouze s dodávkou a montáží obkladu 600x600mm. Žádáme zadavatele o prověření nesouladu mezi výkazem výměr a zadávací projektovou dokumentací a jednoznačné určení rozměru obkladu.

Vysvětlení ZD č. 11:

Po prověření nesouladu mezi výkazem výměr a zadávací projektovou dokumentací sdělujeme, že konečný rozměr obkladu je pouze 600x600mm.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 12:

2.) Zadávací soupis prací – list 7.1 - Soupis prací – Stavební a konstrukční část – SO 701 Objekt zázemí AN +SO 702 Zastřešení nástupišť, položky č. 156 – 163.

K položkám pro dodávku a montáž ocelové konstrukce nebyla předána zadávací projektová dokumentace. Předaná dokumentace obsahuje pouze statický výpočet této konstrukce, který je pro nacenění zcela nedostatečný.

Žádáme zadavatele o předání projektové dokumentace ocelové konstrukce včetně výpisu materiálů, bez kterých nelze provést nacenění daných položek.

Vysvětlení ZD č. 12:

Statický posudek, který je součástí zadávací dokumentace (D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení) je dostačující pro ocenění soupisu prací a doložení cenové nabídky. V soupisu prací je ve stavební objektu VON Vedlejší a ostatní náklady (část rozpočtu „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“) uvedena položka č. 5 s názvem „Dílenská dokumentace pro ocelovou konstrukci“. Do této položky oceňte zpracování dílenské dokumentace, na základě které bude následně ocelová konstrukce vyrobena a osazena.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 13:

3.) Vzhledem k závažnosti dotazů žádáme zadavatele o posunutí lhůty pro podání nabídky.

Vysvětlení ZD č. 13:

Na základě výše uvedených skutečností bude lhůta prodloužena, viz níže uvedeno v textu.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 04 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek o 2 pracovní dny.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

6.3.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 14.2.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

Jaroslava Košťálová

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností