

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 09 ze dne 28.2.2020 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených dne 25.2.2020 a 27.2.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel město Český Těšín zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 43:

1.) 7.2.5 – Soupis prací – Vzduchotechnika:

Položka				
19	K	2.4	vnitřní kanálová jednotka, Q=10kW, V=1960m ³ /h, p=80Pa, stavební výška 275mm	kus 1,000

V zadávacím soupisu prací a ve výkresové dokumentaci se uvádí, že vnitřní kanálová jednotka má výkon Q=10 kW, ovšem v technické zprávě pro VZT se uvádí výkon Q=13,8 kW. Žádáme zadavatele o upřesnění, který výkon Q je správný.

Vysvětlení ZD č. 43:

Správný údaj je 10kW chladícího výkonu.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 44:

2.) 7.2.5 – Soupis prací – Vzduchotechnika:

Upozorňujeme na skutečnost, že vzhledem ke stáří projektové dokumentace došlo k legislativním změnám (požadavky Ecodesign 2018), které měly za následek zvětšení rozměru VZT jednotek. Toto se týká jednotky navržené do projektu. Její současný rozměr je větší než původně navrhovaná jednotka a vzhledem k prostoru montáže jí nelze instalovat. Bude nutno upravit stavební rozměry.

Žádáme zadavatele o vyjádření k této informaci.

Vysvětlení ZD č. 44:

Dokumentace pro provádění stavby byla zhotovena v říjnu 2018 a navržená VZT splňuje požadavky Ecodesign 2018. Dle vyjádření projektanta lze VZT do navrženého prostoru umístit.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 45:

3.) 7.3 – Soupis prací – SO 703 Městský mobiliář:

Položka:

12	K	MO-07	M+D Zastávkový přístřešek - vzhled a viz popis vč. D.1.1.9 + TZ Všechny prvky městského mobiliáře budou osazeny a ukotveny do výrobce a dodavatelem požadovaných základů, kotvicích prvků.	kus	2,000
	VV		"vč. SO 001+ výpis a popis TZ"		
	VV		2		2,000
13	K	MO-07s	M+D Zastávkový přístřešek - stavební připravenost (výkop, základ, kotvení) počet kotvení + základů dle požadavku - položka vždy součet pro jeden prvek	kus	2,000
	VV		"vč. SO 001+ výpis a popis TZ"		
	VV		2		2,000

V dokumentu MOBILIÁŘ.pdf jsou uvedeny rozměry pro zastávkový přístřešek **1645x4030x2675**, kdežto v dokumentu D.1.1.9 MOBILIAR-MOBILAR.pdf jsou uvedeny rozměry pro zastávkový přístřešek **1860x5580x2750**. Žádáme zadavatele, aby jednoznačně určil, který rozměr mají dodavatelé ve svých nabídkách ocenit.

Vysvětlení ZD č. 45:

Správné rozměry jsou 1860x5580x2750.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 46:

4.) V předaném zadávacím soupisu prací pro objekt SO 701 Objekt zázemí, je tato položka:

D 764		Konstrukce klempířské			
131	K	764111641-P	Podhled střechy rovné z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplat. plech) tl. 0,6mm vč. ocelové konstrukce (pro uchycení podhledů a zapuštěných světel) s povrchovou úpravou Barva RAL 9007, všech střešních prvků podhledu a doplňků- viz celý popis K/7 a TZ	m2	777,300
	VV		"vč. D.1.1.2až5+popis TZ"		
	VV		"K/7"		
	VV		777,3		777,300



OPLECHOVÁNÍ PODHLEDŮ NÁSTUPÍŠTĚ, OCELOVÝCH
KONSTRUKCI A STŘEŠNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ HLADKÝM
PLECHEM (POPLASTOVANÝ POZINK)

Tento popis položky je v rozporu se zadávací výkresovou dokumentací, konkrétně viz detaily oplechování podhledu č.1 a č.2.

Na výkresech detailů jsou požadovány podhledy z průmyslově lisovaných kazet, oproti zadávacímu soupisu prací a popisu klempířské položky K/7 kde je požadován rovný Pz plech.

Žádáme zadavatele o jednoznačné určení, z čeho se má podhled zhotovit. Rovněž žádáme o úpravu popisu zadávacího soupisu prací tak, aby odpovídal požadavku zadavatele (typ podhledu, tloušťka plechu apod.) Zadávací soupis prací žádáme rozdělit na za a) vlastní podhled z kazet a za b) oplechování žlabů a sloupů OK hladkým plechem.

Vysvětlení ZD č. 46:

Zhotovitel projektové dokumentace se vyjádřil, že je jednoznačně určeno, z čeho se má podhled zhotovit. Dále nevidí důvod, proč rozdělovat položku v soupisu prací.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 47:

1.) Reakce na **Vysvětlení ZD č. 40, ze dne 25. 2. 2020:**

Po pochůzce na místě budoucího nového dopravního terminálu a parkovišť, si dovoluujeme upozornit, že výměra u této položky,

11	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	682,050
----	---	-----------	--	----	---------

podle nás neodpovídá skutečnému stavu. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu výměry u této položky, případně o doplnění ještě jedné položky, do které dodavatelé nacení zahradnický (trávníkový) substrát, který se použije po vyčerpání veškeré dostupné ornice.

Vysvětlení ZD č. 47:

Výměra položky je v pořádku, revize není nutná.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 48:

2.)

a) 7.1 – Soupis prací – Stavební a konstrukční část – SO 701 + SO 702:

Položka:

214	K	O-02	M+D Info panel v čekárně vč. kotvení a všech doplňků - viz popis	kus	1,000
-----	---	------	--	-----	-------

b) 7.2.4 – Soupis prací – Elektroinstalace

Položky:

D 108		info systém			
0	K	109	Informační panel LCD, jednostranný s digitálními hodinami, datové připojení rozměry panelu 2000x1250mm, Montáž informač. panelu na konstrukci vč. připojení rozvodů a oživení	ks	1,000
96	M	109d	Informační panel LCD, jednostranný s digitálními hodinami, datové připojení rozměry panelu 2000x1250mm, Montáž informač. panelu na konstrukci vč. připojení rozvodů a oživení	ks	1,000
0	K	110	Informační panel z odolného materiálu s LCD displejem se zvýšenou svítivostí, venkovní prostředí, včetně uchycení na sloup, jednostranný s digitálními hodinami, s přijímačem signálu ze vzduchu. Montáž informač. panelu na stojato na ocelový sloup vč. připojení rozvodů a oživení, rozměry 600x800mm	ks	4,000
97	M	110d	Informační panel z odolného materiálu s LCD displejem se zvýšenou svítivostí, venkovní prostředí, včetně uchycení na sloup, jednostranný s digitálními hodinami, s přijímačem signálu ze vzduchu. Montáž informač. panelu na stojato na ocelový sloup vč. připojení rozvodů a oživení, rozměry 600x800mm	ks	4,000
0	K	111	Řídicí počítač informačního zařízení vč. HW a SW, monitor 17", klávesnice, myš	ks	1,000
98	M	111d	Řídicí počítač informačního zařízení vč. HW a SW, monitor 17", klávesnice, myš	ks	1,000
0	K	112	Záložní zdroj UPS 500VA on-line s dobou zálohování počítačů na min. 15 min.	ks	1,000
99	M	112d	Záložní zdroj UPS 500VA on-line s dobou zálohování počítačů na min. 15 min.	ks	1,000
0	K	113	19" skříň v. 19U s příslušenstvím (proskl.dveře) v objektu sociální vybavenosti	ks	1,000
100	M	113d	19" skříň v. 19U s příslušenstvím (proskl.dveře) v objektu sociální vybavenosti	ks	1,000
0	K	114	Distributor signálu do 6-ti směrů	ks	1,000
101	M	114d	Distributor signálu do 6-ti směrů	ks	1,000
0	K	115	Hlavní hodiny s přijímačem signálu DCF	ks	1,000
102	M	115d	Hlavní hodiny s přijímačem signálu DCF	ks	1,000
0	K	116	Datový kabel vnější FTP cat 5e pro IS, vč. uložení, ukončení, měření párů	m	550,000
103	M	116d	Datový kabel vnější FTP cat 5e pro IS, vč. uložení, ukončení, měření párů	m	550,000
0	K	117	Trubka pancéřová plastová DN32 šedá vč. uložení na konstrukci	m	125,000
104	M	117d	Trubka pancéřová plastová DN32 šedá vč. uložení na konstrukci	m	125,000
0	K	118	nastavení a zprovoznění informačního systému	kmpl	1,000

Jelikož se domníváme, že položka č. 214 zahrnuje položky z dílu D 108 info systém, žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací nebo o sdělení, že mají dodavatelé položku č. 214 ocenit nulou. Dle našeho názoru se jedná o duplicitní položky.

Vysvětlení ZD č. 48:

Zadavatel doplňuje Vysvětlení ZD č. 16 ze dne 17.2.2020:

ANO, jedná se o duplicitní položku. Do pol. 214 bude oceněn pouze přesun „STÁV. INFOPANELU“ dle výkresu č. D.1.4.4.5 v části Elektroinstalace.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 09 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek o 1 pracovní den.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

30.3.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 28.2.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

Jaroslava Košťálová

Ing. Libor Chlopčík

jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností