

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Cyklostezka ul. Lípová, Sokolovská, II. etapa
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Město Český Těšín
Adresa zadavatele:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČO/DIČ zadavatele:	00297437 / CZ00297437
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.tesin.cz

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Za účelem správného ocenění Vás žádáme o specifikaci požadované pevnosti geomříže, která má být v rámci stavby použita.

Odpověď:

V projektu je uvažováno s tuhou dvouosou monolitickou geomříží s pevností v tahu v obou směrech 20kN/m s velikostí ok 40x40mm.

V Brně dne 7. 4. 2020

Mgr. Pavla Matějková
PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem