LEGENDA

A – LED svítidlo LED/51W – nasvětlení komunikací
B – LED svítidlo LED/75W – nasvětlení přechodů
C – LED svítidlo LED/25W – nasvětlení pěších komunikací
S – výložníkový silniční stožár–bezpaticový, v=10m nad terénem,zesílený, žárový pozink
S1 – výložníkový silniční stožár–bezpaticový, v=6m nad terénem, žárový pozink
S2 – parkový stožár–bezpaticový, v=5m nad terénem, žárový pozink
V1 – jednoduchý stožárový výložník, vyložení 1250mm, žárový pozink
V2 – dvouramenný stožárový výložník 180°, vyložení 1250mm, žárový pozink
V3 – dvouramenný stožárový výložník 90°, vyložení 1250mm, žárový pozink
V4 – čtyřramenný stěnový výložník, vyložení 1250mm, žárový pozink

KABELY SILNOPROUD

obvod z RMS1 – CYKY–J 3x4 (stávající infopanel)
obvod z RMS1 – CYKY–J 3x4 (kamery sloup)
obvod z RMS2 – CYKY–J 3x4 (přístřešek kola)
obvod z RMS2 – CYKY–J 3x4 (přístřešek kola)

KABELY SLABOPROUD

obvod z OR1 – Optický kabel 4vl. SM (stávající infopanel)
obvod z OR1 – Optický kabel 4vl. SM (kamera)

POZNÁMKY

Kabely v zemi budou uloženy dle vzorového řezu. Při souběhu a křížení s jinými sítěmi je třeba dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 736005! Ve výkopu s kabelem bude uložen zemnící pásek připojený ke stožárům a propojený na vhodných místech s uzemňovací soustavou objektu.

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ:
NOVÝ KABEL VO CYKY 4x10 V CHRÁNIČCE D75

VENKOVNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY:
NOVÝ KABEL SILNOPROUDU V CHRÁNIČCE D63

VENKOVNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY:
NOVÝ KABEL SLABOPROUDU V CHRÁNIČCE DN40

7s architektonická kancelář

AKCE:
CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL ČESKÝ TĚŠÍN A PARKOVIŠTĚ P + R

STAVEBNÍK (INVESTOR):
Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
7s architektonická kancelář s.r.o.
Dejvická 919/38
160 00, PRAHA 6, BUBENEČ
IČ: 281 88 845
Tel.: +420 222 365 055
Email: info@7s.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Mgr.Ing.arch.WIESLAW KUBICA
Olšinkovice 639
739 61, Třinec 1
Telefon: +420 777 534 177
Email: kubica@7s.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTE:
NEZPROJECT
Hrabinská 1507/25a
73701 Český Těšín
Telefon: +420 605310610
Email: josefnezval@centrum.cz

VYPRACOVAL:
Ing. Josef Nezval

NÁZEV VÝKRESU:
SITUACE

STUPEŇ PROJEKTU:
DSP/DPS

MĚŘÍTKO: 1:300

DATUM: 07 / 2017

ČÁSTI:
SO401 – Přeložka veřejného osvětlení

ČÍSLO VÝKRESU: 401 - 02

ČÍSLO PARE: