VÝMĚNA NTL PLYNOVODU

PRODLOUŽENÍ A VÝMĚNA NTL PLYNOVODU
(ocelového potrubí DN300 potrubím PE d315 přes ul. Frýdecká)

Poznámka:

- PLYNOVODY JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY (ZAOKRUHOVANÉ)
- MATERIÁL: potrubí PE-100 SDR17,6 S OPLÁŠTĚNÍM
- LOM b18 - (52°)_tvarovky (pol.12+13 spojené 3xpol.5)

LEGENDA

1 - BALONOVACÍ HRDLO FHX-F
2 - PŘESUVKA SCHUCK SMU-K/DN300
3 - PŘESUVKA SCHUCK SMU-S/DN300
4 - PŘECHODKA PE/OCEL d315/DN300
5 - ELEKTROSPOJKA PE100 SDR17,6 d315
6 -
7 - T kus 90°PE100 SDR17,6 d315 (propojení s plynovodem pomocí elektrospojek)
8 -
9 -
10-
11- BALONOVACÍ SEDLO KIT D110
12- KOLENO PE100 SDR17,6 d315-30°
13- OHYB PE100 SDR17,6 d315-22°

- PŘÍPOJKA VODA (návrh z PD-Centrální dopravní terminál-část voda)
- VODA SmVaK
- VODA PROVOZOVÁNA
- NTL PLYNOVOD STÁVAJÍCÍ
- NTL PLYNOVOD RUŠENÝ
- STL PLYNOVOD
- NTL PŘELOŽKY a PŘÍPOJKY
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU

1,2 BALONOVACÍ MÍSTA
5 BALONOVACÍ MÍSTO A PROPOJ
3 ODPOJ A PROPOJ PŮVODNÍ STAVBY
3.1 NAVRHOVANÝ ODPOJ A PROPOJ STAVBY

PŘEVZATÉ NFORMAČNÍ SHÉMA NÁVRHU NA REALIZACI ODPOJŮ A PROPOJŮ PRO STAVBU STÁVAJÍCÍHO NTL PLYNOVODU

ODPOJ 3



BALONOVÁNÍ 5,6



PROPOJ 3



ODPOJ 3.1



PROPOJ 3.1



BALONOVÁNÍ 5


b14
1
b13
b33
Tyršova
ul. Frýdecká
PE100 SDR17,6 d315
DN 300 BE
DN 150 PE
DN 150 PE
DN 300 BE
DN 150 PE
DN 150 PE
DN 300 BE
DN 150 PE
DN 150 PE