



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTP008XYJ4

VÁŠ DOPIS ZN: žádost
ZE DNE: 18.03.2019
NAŠE ZN: MUCT/16455/2019
SP. ZN.: SPIS/1063/2019/MH/Recm
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 0
VYŘIZUJE: Marcela Recmanová
TEL: 553 035 530
E-MAIL: recmanova@tesin.cz

město Český Těšín
odbor investiční
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

DATUM: 22.05.2019

Stanovisko města Český Těšín - doplnění
k č.j.: MUCT/1483/2019 z 12.02.2019

INV

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN	Zprac.
Došlo: 27-05-2019	KL
ČJ MUCT/16455/2019	Spisovatel
poč. listů 1	poč. příloh

Vážení,

podali jste na město Český Těšín 18.03.2019 Žádost o společné stanovisko města Český Těšín ke stavebním a jiným záměrům ke stavbě „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdeckou“ na pozemcích parc. č. 1318, 1821/2, 1821/3, 3298/1, 3299/1, 3299/4, 3300/2, 3300/3 a 3299/2, vše v k.ú. Český Těšín s doplněnou projektovou dokumentací o řešení vegetace a souvisejících terénních úprav k oznámení záměru (pro vydání územního souhlasu), kterou vypracoval Ing. Karel Kostelník (MAXXI – THERM s.r.o., Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 27777685), s datem 01/2017.

Odbor místního hospodářství – dílčí stanovisko:

Z hlediska veřejné zeleně:

Projektová dokumentace obsahuje podmínky ochrany dřevin. Z důvodu zajištění ochrany tří vzrostlých stromů, nacházejících se v parčíku na ulici Komenského požadujeme a doplňujeme podmínky dané v PD o následující:

Výkopová činnost bude probíhat v chodníku, který se nachází v blízkosti stávajících tří vzrostlých stromů. Nyní nelze určit, v jakém rozsahu je kořenový systém stromu rozrostlý ve směru k výkopu a v jakém rozsahu dojde ke střetu s kořenovým systémem stromů. Z tohoto důvodu trváme na provedení výkopu šetrnou technologií, např. supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem. **Výkop pomocí stavebních strojů je nepřípustný.** Kořeny (nad 50 mm) je nutné zachovat, kořeny menší než 50 mm je nezbytné přerušit hladkým řezem.

Při odkrytí kořenového systému je nezbytné individuální posouzení odborným dohledem (referent orgánu ochranu přírody nebo referent městské zeleně), který bude na místo samé přizván. V kořenové zóně nesmí dojít k navážce zeminy, nebo jiného materiálu. Pokud tomuto nelze zabránit, smí se navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm, následně vegetační vrstvu zeminu o mocnosti max. 20 cm. Veget. vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene.

Výkopy budou provedeny v co možná nejkratším časovém úseku, aby nedošlo k vyschnutí kořenového balu

Součástí předání stanoviště po ukončení všech stavebních prací je odstranění všech dočasných opatření a odpovídající úklid. Úprava stanovištních poměrů je definována podle SPPK A02 007 – Úprava stanovištních poměrů.

V případě, že bude hrozit nutnost kácení dřevin z důvodu vážného poškození kořenového systému, bude stanoven další postup v souvislosti s kácením a náhradní výsadbou, kterou město bude požadovat.

Závěr:

Stanovisko ze strany města z odboru místního hospodářství, z hlediska veřejné zeleně je **kladné**, dle výše uvedeného dílčího stanoviska.

Podmínky města zapracujte prosím do předložené projektové dokumentace, kterou budete předkládat příslušnému stavebnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství 7



Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství