



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

MAXXI-THERM s.r.o.
Poděbradova 2738 / 16
70200 Ostrava

Značka: 9773/V027872/2017/TE

Ostrava, dne: 16.11.2017

Věc: Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká – pozemek parc. č. 1318, 1821/2, 1821/3, 3298/1, 3299/1, 3299/4, 3300/2, 3300/3, 3299/2, k.ú. Český Těšín
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 6.3.2017 pod zn.: 9773/V006090/2017/AUTOMAT. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 17.3.2017 pod zn.: 9773/V006270/2017/TE.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší prodloužení a výměnu NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká v Českém Těšíně. Jedná se o práce na stávajícím NTL plynovodu. Stavba řeší výměnu stávajícího NTL plynovodu (ocel DN300) plynovodem PE d315 a jeho prodloužení přes ul. Frýdecká v místě navrhovaného zastávkového zálivu. Stávající ocelové potrubí DN300 bude nahrazeno potrubím PE d315. Přes ul. Frýdecká bude do stávající ocelové chráničky DN500 vtažena nová chránička PE d450, do které bude následně vtažen nový vyměňovaný plynovod PE d315. Dále bude dle PD prodloužena chránička na plynovodu PE d110. Výměna plynovodu, která je navržena v ochranném pásmu stávající kanalizace DN 1400 B, bude provedena ve stávající trase. V PD je zakreslena také stavba přeložky vodovodu – viz níže uvedené upozornění.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1318, 1821/2, 1821/3, 3298/1, 3299/1, 3299/4, 3300/2, 3300/3, 3299/2, k.ú. Český Těšín **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovody DN 300 GG, DN 300 O, DN 250 GG (po přeložení DN 250 GGG) a s jednotnou kanalizací DN 1400 B – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací **požádat o vytyčení** zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky - vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Upozorňujeme na zrušený vodovod DN 125 GG, který je v mapových podkladech vyznačen žlutě.

Upozornění:

Upozorňujeme, že v rámci stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“ je navržena přeložka vodovodu DN 250 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s. O upřesňující informace týkající se realizace stavby přeložky kontaktovat investora stavby, tj. město Český Těšín. **Řešenou stavbu požadujeme zkoordinovat s realizací stavby přeložky vodovodu.**

S uvedenou stavbou souhlasíme za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Řešenou stavbu požadujeme zkoordinovat s realizací stavby přeložky vodovodu.
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).

- Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (jednotná kanalizace DN 1400 B je uložena v hloubce cca 4,8 m).
- Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005.
- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů). U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu. Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.