



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Karviná

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 7.3.2017, PD 28.4.2017

NAŠE ZN.: 6330/ TSÚ/17/Kop

VYŘÍZUJE: Koplová Dana

TEL.: 595 392 363, 603 731 710

FAX: 595 392 355

E-MAIL: dana.koplova@ssmsk.cz

DATUM: 2.5.2017

MAXXI-THERM s.r.o.

Ing. Karel Kostelník

Poděbradova 2736/16

702 00 Ostrava

Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 pod ul. Frýdecká v Českém Těšíně

Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení silnice II/648 ul. Frýdecká pozemek parc.č.3298/1 a 3300/3 vše k.ú. Český Těšín. Stávající plynovod, který se nachází v místě výstavby nového autobusového zálivu budovaného v rámci stavby : „Centrální dopravní terminál v Český Těšín a parkoviště P+R“ bude přeložen od stávající trasy o 8m. Plynovody křížící silnici II/648 v předmětném místě budou vyměněny a prodlouženy.

Na základě přeložené projektové dokumentace (ÚR+SP 01/2017) Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Středisko Karviná, jakožto majetkový správce silnice II/648 ul. Frýdecká v Českém Těšíně dává souhlasné stanovisko ke stavbě při dodržení následujících podmínek:

- Plynovody pod silnici i autobusovým zálivem musí být uloženy v chrániče (stávající ochranné trubky budou prodlouženy).
- Číchačky ani zemní poklopy nebudou umístěny ve vozovce ani v autobusovém zálivu
- V místě, kde výkopy dojde k zásahu do komunikace musí být tyto provedeny v souladu s TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
- Zásypy budou hutněny po vrstvách. Zhotovitel předloží SSMSK fotodokumentaci hutnění jednotlivých vrstev, každého výkopu.
- Na každém výkopu bude provedena kontrola zhutnění a únosnosti podkladních vrstev statickou hutnicí zkouškou (požadovaná únosnost před pokládkou živice min. 100 MPa), ke zkouškám bude přizván zástupce SSMSK.
- Před provedením konečné úpravy bude povrch celého výkopu řádně udržován a bez prodlení budou odstraňovány vzniklé závady, zejména při poklesu výkopu bude provedeno jeho dosypávání vhodným materiálem (např. štěrkem, frézovaným asfaltem) tak, aby byla zajištěna bezpečná sjízdnost komunikace

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.998

IČO: 00095711

e-mail: ssmsk@ssmsk.cz

tel.: 595 135 911

Komerční banka Karviná

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

fax: 596 133 729

č.ú.: 86-6032100257/0100


odstaveno 4.5.14

- Po prodloužení plynovodu bude povrch komunikace opraven novým živičným kobercem, v celé a délce zásahu do vozovky s přesahem 5m na každou stranu výkopu a v šířce jízdního pruhu. Povrch komunikace bude zafrézován do hloubky 50 mm, napojení na stávající živičnou vrstvu musí být plynule provedeno přes živičnou pásku nebo pružnou asfaltovou zálivku.
- Záruka na zhutnění opravovaného podkladu a případnou opravu nerovnosti vozovky bude investorem garantována v délce 60 měsíců.
- Stavba musí být zajištěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování silnice (§ 28 odst. 1,2 zákon č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích)
- Minimálně 10 dnů před zahájením prací nutno s naším střediskem uzavřít smlouvu o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání a sepsat protokol o zásahu do silničního pozemku.
- Silniční správní úřad v Českém Těšíně nutno požádat o vydání rozhodnutí pro zvláštní užívání.

Toto vyjádření je zároveň souhlasem ke zvláštnímu užívání dle § 25 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

K předmětné stavbě byla uzavřena s naším střediskem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.KI/13/d/2017/Kop ze dne 28.4.2017.

S pozdravem



Ing. Václav Hrachovina
vedoucí střediska