

VPD_2016_2397

Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2016_2397

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): Dokumentace pro územní rozhodnutí

Žadatel: Jiří Kaňka IČ: 28188845

Dejvická 919/38, Bubeneč, 16000 Praha 6

tel.: +420773646070 email: kanka@7s.cz

Stavebník: Město Český Těšín IČ: 297437

Dejvická 919/38, Bubeneč, 16000 Praha 6

tel.: 553035516 email: tesin@tesin.cz

Název akce: „Centrální dopravní terminál Český Těšín a parkoviště P+R“

Zájmové území:

Karviná, Český Těšín

Kat. území/číslo parcely: 623164 - Český Těšín / 1317

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření.

Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Glogar

Miroslav GlogarM@eltodo.cz; 602516694

Přílohami vyjádření jsou:

Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Za společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. vyjádření vydal dne: 28.2.2017

Jméno: Juračka Vlastimil JurackaV@eltodo.cz

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Středisko Český Těšín

Rybářská 411, 737 01 Český Těšín

IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

Příloha č. 1 – Konstrukční prvky a další podmínky

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. následující vyjádření:

Výstavba VO – Dojde ke střetu

se zařízením ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby VO se ne/nachází zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Návrh a řešení zařízení pro VO podmiňujeme těmito zásadami:

1. Před zahájením demontáží zařízení VO v předstihu 30 dnů svolání koordinační schůzky.
2. V předstihu 10ti pracovních dnů před započatím prací kontaktujte správce VO (tel. 602 516 694, nebo glogarm@eltodo.cz) s požadavkem vytyčení trasy kabelů VO.
3. Nově zřízené VO napájet z nového RVO (vyměněný ZMCS 031)
4. Přeložené VO na ul. Jablunkovské a Frýdecké ponechat v původním napájecím stavu.
5. Zrealizovat pouze přeložku (výměnu světél, stožárů...), ale nerozšiřovat a na toto nenapojovat další nově vystavěné VO. Zřídit pouze havarijní propoje.
6. Navržené nové kabelové vedení VO nemá "kruhování" (havarijní propoje). Vznikají tzv. "slepá střeva", kde není v případě poruchy na zemním kab. vedení možnost rozpojení a napojení z druhé strany.
7. Z hlediska budoucího začlenění do stávající VO a údržby neosazovat nové VO 12-ti metrovými, ale použít 10-ti metrové stožáry (NASVĚTLENÍ BUDE VYHOVOVAT)
8. Napájení CS00991 v Komenského sadech je napojeno z ulice Frýdecka a ne z ul. Jablunkovské, jak je uvedeno ve zprávě.
9. Zemní kabelové vedení doporučujeme provést kabelem CYKY 4 X 10, místo CYKY 4 X 16 (při dodržení kruhování vyhovuje vyp. smyčka a dojde k výrazné úspoře)
10. Nové VO rozdělit v RVO na více větví.


ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Středisko Český Těšín

Rybářská 411, 737 01 Český Těšín

IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 66926 IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

č. bank. účtu: 132311003/2700UniCredit Bank Czech Republic, a.s.