



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

MK plan s.r.o.  
Komorní 1617 / 15  
73701 Český Těšín

Značka: 9773/V005917/2017/MO

Ostrava, dne: 7.3.2017

**Věc: Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R - dodatek č. 1**  
*Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí*

Pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí dne 13.12.2016 pod zn.: 9773/V019999/2016/MO.

Z důvodu změny místa napojení kanalizační přípojky a částečné změny trasy jsme byli požádáni o stanovisko k této změně.

**Změny:**

- 1) napojení přípojky na kanalizaci DN 600 ZB (původní), napojení přípojky na kanalizaci DN 1300 BE (nové),
- 2) délka přípojky původní 76,5 m, nová 82,6 m,
- 3) **napojení přípojky na kanalizační řad na pozemku parc. č. 1821/3, k. ú. Český Těšín.**

**Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k výše uvedené změně:**

S výše uvedenou změnou napojení kanalizační přípojky na jednotnou kanalizaci DN 1300 BE, trasy a délky přípojky dle předložené dokumentace souhlasíme. Požadujeme respektovat níže uvedené podmínky.

**Podmínky týkající se realizace stavby kanalizační přípojky:**

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Realizaci kanalizačních přípojek zajišťuje na své náklady investor, a to na základě příslušného povolení ve smyslu stavebního zákona na zřízení přípojky.
- **Materiál na odbočení přípojek (např. sedlová odbočka) je dodávkou SmVaK Ostrava a.s.**
- Napojení kanalizační přípojky musí být vodotěsné, což je nejlépe zaručeno pomocí vložek nebo odboček.
- Napojení vyžaduje odborné provedení, přičemž otvor pro přípojku musí být navrtán tak, aby stěna šachty nebyla poškozena.
- Kanalizační přípojku je nutné realizovat tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je napojení navrženo.
- Napojení na kanalizační řad provádí odborná stavební organizace. Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše) ke kontrole provedených prací. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nelze uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod a zahájit odvádění odpadních vod do zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Při realizaci kanalizačních přípojek nutno respektovat příslušné ČSN řady EN.
- Při křížení zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005. Křížení musí být v souladu s § 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu

o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, resp. s užíváním stavby

- Po zřízení přípojky (před zásypem rýhy) je investor povinen zajistit zakres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky – vzor viz příloha, který bude následně doložen jako příloha ke smlouvě o odvádění splaškových vod.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu [gis@smvak.cz](mailto:gis@smvak.cz).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz) – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení