

V Brně dne: 25.7.2019
Číslo jednací: 16/003520-A (aktualizace vyjádření ze dne 8.9.2016)
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 24. 7. 2021
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
BENEPRO, a.s.
Monika Burková
Tovární 1707/33
73701 Český Těšín

Věc: Vyjádření ke stavbě

Revitalizace ulice Nádražní

Katastrální území: Český Těšín

Investor: Město Český Těšín

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, - podzemní telekomunikační trasa: **Optické propojení Brno-Ostrava-Český Těšín, 4x HDPE trubka Ø 40mm – modrá, modrá s bílým pruhem, červená, červená s bílým pruhem** (dále jen DOK-ITSELF).

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. DOK-ITSELF zakreslit a popsát v projektové dokumentaci.
2. DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek), případná křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí s DOK-ITSELF zpracovat dle ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy DOK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů (HDPE trubek).
3. Při realizaci požadujeme :
 - a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy **itself s.r.o.** (**Samlík tel.: 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz**). P. Samlík případně provede vytýčení trasy DOK-ITSELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-ITSELF..
 - b) Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
 - c) Při případném odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) Dotčení DOK-ITSELF (křížení, souběh, apod.) provést dle ČSN 73 6005, v místech křížení uložit DOK-ITSELF do chrániček. Při křížení DOK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů DOK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - e) Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům. V místech zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou DOK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou DOK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se zástupcem fy **itself s.r.o.** - p. Samlík).
 - f) V případě kolize stavby s vedením DOK-ITSELF kontaktujte p. Samlíka.
 - g) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy **itself s.r.o** (**Samlík**) ke kontrole neporušenosti zařízení fy **itself s.r.o.** a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu DOK-ITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku)
4. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit **Dohledovému centru itself s.r.o. - tel.: 533 383 383.**

5. Po realizaci stavby předat geodetické zaměření míst střetu nových sítí s trasou DOK-ITSELF. Zaměření zaslat v el. podobě na e-mail: svobodova@itself.cz

