



**Město Český Těšín**  
**Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín**  
**„Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly“ – dodatečné práce č. 1**

## **Písemná zpráva zadavatele**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ





**Město Český Těšín**  
**Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín**  
**„Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly“ – dodatečné práce č. 1**

**1. Název veřejné zakázky:** „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly“ – dodatečné práce č. 1

**2. Identifikační údaje zadavatele:**

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	<b>Město Český Těšín</b>
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ:	00297437
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Vít Slováček, starosta

**3. Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem této zakázky je realizace dodatečných prací v rámci projektu „**Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly**“ dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**Stručný textový popis veřejné zakázky a odůvodnění dodatečných prací:**

**1. Zvýšení únosnosti podloží u parkoviště**

Při zátěžových zkouškách podloží bylo zjištěno, že nebylo dosaženo požadované únosnosti podloží 45 Mpa, ale dle zátěžových zkoušek následující hodnoty:

Protokol č:508/13 - hodnota 34,61 MPa

Protokol č:509/13 - hodnota 36,42 MPa

Projektantem navržené řešení: Sanace podloží spočívající ve zlepšení vlastností podloží pomocí vhodného pojiva (vápenná stabilizace v tl. 400 mm), aby bylo dosaženo požadované únosnosti.

**2. Obnovení statické funkce betonového stropu chladicího kanálu**

Po provedení prohlídky železobetonové stropní konstrukce chladicího kanálu za účasti statika byly stanoveny níže uvedené hlavní poruchy ohrožující statickou funkci:

- Narušení stropu v místě prostupu chladicího potrubí stropní konstrukcí – provedená dobetonávka z roku 2004 je značně narušena, dochází k odpadávání kusů betonu, hrozí poškození rozvodů chlazení s náplní čpavku.
- V místě odpadávající dobetonávky není přítomna betonářská výztuž, případně je tato výztuž přerušena, dobetonávka nespolečně působí s okolní konstrukcí, hrozí její nekontrolované oddělení.
- Stropní konstrukce vykazuje průhyb cca 30 mm uprostřed rozpětí – stropní konstrukce je v místě dobetonávky prolomena, po oddělení a vypadnutí části dobetonávky může dojít k dalšímu poklesu stropní konstrukce, hrozí poškození rozvodů chlazení s náplní čpavku.

S ohledem na tyto skutečnosti je stav stropní konstrukce chladicího kanálu havarijní a hrozí poškození chladicího okruhu přímého chlazení čpavkem. Statik nedoporučuje bez obnovení statické funkce stropu (specifikováno samostatným projektem – viz příloha) využívat a provozovat chladicí kanál a ledovou plochu.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ





**Město Český Těšín**  
**Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín**  
**„Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly“ – dodatečné práce č. 1**

**Předpokládaná hodnota dodatečných prací je celkem 1.050.000,- Kč bez DPH.**  
**Zakázka je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU, ROP Moravskoslezsko.**

**4. Cena sjednaná ve smlouvě:**

Cena dodatečných prací sjednaná v dodatku činí:

<b>Celková nabídková cena dodatečných prací v Kč</b>	
Celková nabídková cena dodatečných prací bez DPH	<b>994.496,- Kč</b>

**5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:**

<b>Uchazeč:</b>	Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín
<b>Právní forma:</b>	121 - akciová společnost
<b>IČ:</b>	46900918
<b>Osoba oprávněná jednat:</b>	Ing. Libor Král, předseda představenstva

**6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:**

Výše uvedený uchazeč byl jediným osloveným dodavatelem v rámci jednacního řízení bez uveřejnění. Uchazeč splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči.

**7. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:**

Uchazeč bude plnit zakázku bez pomoci subdodavatelů.

**8. Identifikační údaje všech uchazečů včetně nabídkové ceny:**

Jiný uchazeč než výše uvedený v rámci této zakázky nebyl.

**9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:**

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný zájemce či uchazeč.

**10. Zvolený druh zadávacího řízení, včetně důvodu použití:**

Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění použité z důvodu dle §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Českém Těšíně dne 18.03.2014

.....  
Ing. Vít Slováček, starosta



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

