

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Oprava chodníků na ul. Komorní a ul. Kpt. Jaroše

Zadavatel:

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
IČ: 00297437

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu na ul. Kpt. Jaroše pol. č. 14 Osazení sil obrubníku...je množství **492,4 m** a v položce č. 15 krajník betonový (materiál) je pouze **100m**

Odpověď:

Výše uvedené položky č. 14 a č. 15 řeší osazení a materiál betonové přídlažby. Rozdíl v množství je dán tím, že položka osazení je v plném rozsahu, tj. 492,4 m a materiál přídlažby je uveden pouze v rozsahu nutné výměny původní poškozené přídlažby za novou, tj. 100 m. Tzn., že původní přídlažba bude v celém rozsahu rozebrána (pol. č. 5) a z úseků, kde je stávající přídlažba v dobrém stavu, bude tato přídlažba opětovně použita.

Z výše uvedeného vyplývá, že položkový rozpočet je zpracován správně a nebude nijak měněn.

V Českém Těšíně dne 20.09.2021

Ing. Milan Pilar
vedoucí odboru investičního