



- - - H RANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 PÚ 02 - III.SPB OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A JEHO STUPEŇ BEZPEČNOSTI
 EW 30 - DP3 POŽ. UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA s 30 min. odolností
 mat. hořlavosti DP3
 EI 30 - DP3+C POŽ. UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA s 30 min. odolností
 mat. hořlavosti DP3, SAMOZAVÍRAČ
 REI 45 DP1 NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KCE
 PZ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, UZÁVĚR dle ČSN EN 179 (ZÁMEK)
 REI 45 DP1 NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÉ KCE

- ✕ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 ▲ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ (6kg)
 → SMĚR ÚNIKU
 → ÚNIKOVÝ VÝCHOD
 (H) HADICOVÝ SYSTÉM D25 - hadice 30 m