


- 1 PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE 45 kW ZAPOJENÉ DO KASKÁDY (např. BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1,50)
- 2 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA obj. 160 l, tlak plynu 1,8 bar, plnicí tlak vody 2,1 bar
- 3 HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKŮ HVDT 1S
- 4 KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY ETL modul 80, dva okruhy
- 5 SMĚŠOVAČ + SERVOPOHON DN 25, Kvs 6,3
- 6 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ 1 900 l/h, 11,5 kPa
- 7 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ 1900 l/h, 15 kPa
- 8 DOPLNĚVACÍ ZAŘÍZENÍ FILCONTROL

POZN.: PRO NÁPOJENÍ DVOU KOTLŮ LZE POUŽÍT SADU PRO KASKÁDU DVOU KOTLŮ MP+ 1,50 OBSAHUJÍCÍ SPOLEČNÝ SBĚRAČ, EXPANZNÍ NÁDOBY KOTLŮ A VYROVNAVAČ DYN. TLAKŮ HVDT G 2"

ZODP. PROJ.	Ing. Petr Lanc	DATUM	04/2021	<div><div>CIVIL PROJECTS s.r.o.</div></div> <div>IČ: 24306606</div>	
VYPRACOVAL	Pavel ZELINKA	MĚŘITKO			
INVESTOR	Město Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	ZAK. Č.	2499		
		STUPEŇ	DPS		
AKCE	Rekonstrukce budovy na ul. Pražská 3/14, parc.č. st. 4, k.ú. Český Těšín				
ČÁST	D1.4.3 - VYTÁPĚNÍ			VÝKRES	
OBSAH				D1.4.3	VÝTIŠK
	FUNKČNÍ SCHÉMA			7	