


POTRUBÍ PŘES STROPY BUDE VEDENO V CHRÁNIČKÁCH
VZDÁLENOST PEVNÝCH BODŮ PŘI POUŽITÍ VLNOVCOVÝCH KOMPENZÁTORŮ MAX. 6 m!

- RŠ - REGULAČNÍ ŠROUBENÍ NASTAVIT NA STUPEŇ 4
- TRV - VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- PB × - PEVNÝ BOD
- KU || - KLUZNÉ ULOŽENÍ
- KV ——— - KOMPENZÁTOR VLNOVCOVÝ

ZODP. PROJ.	Ing. Petr Lanc	DATUM	04/2021	 IČ: 24306606	
VYPRACOVAL	Pavel ZELINKA	MĚŘITKO	1: 50		
INVESTOR	Město Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	ZAK. Č.	2499		
		STUPEŇ	DPS		
AKCE Rekonstrukce budovy na ul. Pražská 3/14, parc.č. st. 4, k.ú. Český Těšín				VÝKRES D1.4.3 8	VÝTISK
ČÁST	D1.4.3 - VYTÁPĚNÍ				
OBSAH	MONTÁŽNÍ SCHÉMA JZ				