

Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Rozvaděč VO a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ


Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem


Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

———— Vedení FeZn Ø 8 mm - doplňující ochranné pospojování

- - - - - Vedení CY ZŽ 6 mm² - doplňující ochranné pospojování

SO402

ZHOTOVITEL	C2pecap s.r.o., Mariánské náměstí 14,739 91 Jablunkov
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Čmíel
 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz	

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík	PK SSZ Obrdlík, s.r.o. Sentická 1053/1, 641 00 Brno Tel.: 543 232 880 Email: info@pk-ssz-obrdlik.eu 		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík			
VYPRACOVAL	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík			
KRESLIL					
KONTROLOVAL	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Procházka			
KRAJSKÝ ÚŘAD	Moravskoslezský	DATUM		leden 2022	
INVESTOR	Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	FORMÁT		2 A4	
NÁZEV AKCE	Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Č. Těšíně SO 402 SSZ			MĚŘÍTKO	
		STUPEŇ			DÚR + DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY			09/2022
		ARCHIVNÍ ČÍSLO			0209
NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO SOUPRAVY			ČÍSLO VÝKRESU	05
Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					