



VÁŠ DOPIS ZN.: email ing. Daniel Lipowski  
ZE DNE: 2.5.2022, 11.8.2022  
NAŠE ZN.: 12956/TSÚ/22/Kop

VYŘIZUJE: Koplová Dana  
TEL.: 595 392 363, 603 731 710  
E-MAIL: dana.koplova@ssmsk.cz  
DATUM: 17. 8. 2022

C2pecap s.r.o.  
Marínské náměstí 14  
739 91 Jablunkov

**"Dopravní řešení křižovatky ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně" -  
vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení**

Na základě předložené projektové dokumentace (DÚR+DSP leden 2021) výše uvedené stavby Vám sdělujeme, že Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., jakožto majetkový správce silnice **II/648** ul. Frýdecká (pozemek parc.č. 3301/1 k.ú. Český Těšín) a silnice **III/01139** ul. Slovenská (pozemek parc.č. 1893/6 a parc.č. 1893/127 k.ú. Český Těšín) dává **souhlasné stanovisko** ke stavbě při dodržení následujících podmínek:

**Stavba nového chodníku včetně odvodnění, oprava stávajícího chodníku a zřízení bezpečnostního ostrůvku na přechodu pro chodce**

- Těleso nově navrhovaného a opravovaného chodníku bude od vozovky odděleno obrubníkem a betonovou přídlažbou.
- Obrubníky a přídlažba budou uloženy do betonového lože (soli odolný beton TP 192). **Stavbou chodníku nesmí dojít ke zúžení jízdního profilu vozovky.** Přídlažba bude přisazena k živici na nezpevněné krajnici s minimálním zásahem do stávající živice (tj. s minimálním zarovnáním okraje živice), bude uložena se spádem k uličním vpustem, jednotlivé spáry budou zalité betonovou zálivkou.
- **Stavbou chodníku nesmí dojít k přerušení odvodnění silnice II/648 a III/01139.** Komunikace jsou nyní odvodněny do silničního příkopu. V rámci stavby chodníku bude stávající příkop podél těchto komunikací zrušen. Vody ze silnice a nově budovaného chodníku budou svedeny do nových uličních vpustí. Preferujeme uliční vpust s mříží: kovový rám, kompozitová mříž - poplastovaná litina, např. běžný TYP: ROVASCO D 500 X 500 mříž POLYPLAST). Uliční vpusti musí být umístěny v návaznosti na podélný profil přilehlé komunikace a to vždy v nejnižším bodě. Vody z vpusti UV2 budou svedeny do nové dešťové kanalizace pod chodníkem, která bude zaústěna do nového vsakovacího objektu z betonových skruží. **Nový systém odvodnění, dešťová kanalizace, příkop za chodníkem včetně vsakovacího objektu nebude součástí silnice, protože neodvádí pouze vody ze silnice (§ 12 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.). Uliční vpusti s přípojkami budou v údržbě SSMSK střediska Karviná.**

- Začátek chodníku (u nájezdu ze silnice II/648 na silnici III/01139 ul. Slovenskou) nesmí tvořit překážku vozidlům zimní údržby.
- V případě, že stavbou chodníku, pokládkou obrub a přídlažby a zřízením nových dešťových vpustí, dojde k zásahu do vozovky, vozovka bude opravena dle TP -170 navrhování vozovek pozemních komunikací, obrusná vrstva bude vyměněna v celé délce zásahu do vozovky v šířce min 1,00m a tloušťce 50mm (napojení na stávající obrusnou vrstvu musí být provedeno plynule přes živičnou zatavovací pásku, nebo bude spára zalita modifikovanou zálivkou).

V rámci stavby chodníku budou zřízeny dva nové přechody včetně dlážděného bezpečnostního ostrůvku a nového osvětlení.

Nové vodorovné dopravní značení musí navazovat na stávající a bude zřízeno v plastovém provedení (stávající a dva nové přechody pro chodce).

Stávající svislé dopravní značení bude po stavbě chodníku nově osazeno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“

- V případě umístění na samostatných nosičích požadujeme použití sloupků FeZn
- Profilu 60mm. Patka bude hliníková se čtyřbodovým uchycením.
- V případě umístění na sloupy bude použita k uchycení páska BANDIMEX.

Napojení na stávající veřejné osvětlení (dále jen VO) bude řešeno jedním protlakem pod silnici III/01139 a dvěma protlaky pod silnicí II/648.

- Při realizaci protlaků nesmí dojít k poškození živičného krytu vozovky.
- Protlaky budou provedeny v hloubce min 1,2m od nivelety povrchu vozovky.
- Kabelové vedení pod komunikací bude uloženo v chrániče.
- Silniční správní úřad v Českém Těšíně je nutno požádat o vydání rozhodnutí pro zvláštní užívání.

SSZ křižovatky ul. Frýdecká x Slovenská x Sokolovská, kabelové trasy k indukčním smyčkám a pokládka indukčních smyček SSZ“ na pozemcích ve správě SSMSK parc. č. 3301/1 1893/6 a parc. č. 1893/127 vše v k.ú. Český Těšín budou uloženy při dodržení následujících podmínek:

- **Investor, vlastník zařízení bude provádět instalaci a údržbu na vlastní náklady.**
- Práce musí být koordinovány se stavbou „Rekonstrukce silnice II/648 v Českém Těšíně,“
- Pro umístění indukčních smyček a kabelů VO bude uzavřena **smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcné břemene** (oprávněný vlastník a správce sítě=město a povinný MSK zastoupený SS MSK). K sepsání smlouvy je nutný souhlas rady Moravskoslezského kraje. Věcný záměr musí být schválen radou Moravskoslezského kraje. Podklady pro tento souhlas jsou předkládány prostřednictvím našeho střediska.

Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací musí být s naším střediskem uzavřena **Smlouva o užití silnice pro zvláštní užívání** (investor, zhotovitel předloží situační snímek se zakreslením záboru silnice – manipulačního prostoru v m<sup>2</sup>, uvede termín realizace prací) a sepsán **protokol o zásahu do silničního tělesa**. Práce nesmí být zahájeny před uhrazením zvláštního užívání silnice (nájemného).



Stavební práce nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškození silnice (patkováním, smykovými stroji apod.). Pokud znečištění způsobí záadu ve sjízdnosti na silnici, zhotovitel musí neprodleně odstranit znečištění v celém rozsahu a komunikaci uvést do původního a sjízdného stavu (§ 28 zákona 13/1997 o pozemních komunikacích). V případě, že bude stavba probíhat v zimním období a bude docházet k znečišťování, komunikace nesmí být čištěna běžným způsobem – kropením z důvodu námrazy vozovky. V případě nedodržení uvedených podmínek, Správa silnic MS kraje středisko Karviná požádá příslušný silniční správní úřad o zastavení stavby z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici č. III/01139 a II/648.

**Požadujeme být přizváni k dohledu nad realizací.**

Vzhledem k tomu, že v předmětném úseku silnice II/648 je plánována rekonstrukce z dotačních prostředků programu IROP II. s předpokladem realizace v období 2023 - 2027, se stavbou chodníku souhlasíme, pod podmínkou, že její realizace proběhne **v koordinaci** se stavbou s názvem: „**Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká**“, **nejlépe** před stavbou případně až po pěti letech od jejího ukončení, po době udržitelnosti projektu.

**Koordinace staveb:**

Před zahájením realizace stavby města bude investor o této skutečnosti informovat SSMSK stř. Karviná v odpovídajícím předstihu, alespoň po vypsání soutěže na zhotovitele.

Před zahájením realizace stavby MSK bude investor o této skutečnosti informovat město Č. Těšín v odpovídajícím předstihu, alespoň po vypsání soutěže na zhotovitele.


Po ukončení výstavby chodníku proběhne majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných chodníkem včetně pozemku za chodníkem a bezpečnostního ostrůvku na přechodu pro chodce. Investor stavby na své náklady zajistí geometrický plán pro majetkoprávní převod oddělené částí původních pozemků dle skutečného stavu stavby (požadujeme, aby k zaměření byl přizván zástupce SSMSK k odsouhlasení geometrického plánu) a následně proběhne majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěných chodníkem včetně pozemku za chodníkem a zastavěných ostrůvkem.

**Investor je povinen předat toto stanovisko zhotoviteli.**

**Tento souhlas nabývá platnosti po akceptaci tohoto stanoviska investorem (nutno zaslat potvrzenou kopii stanoviska na výše uvedenou adresu).**

Akceptace : .....  
Investor (razítko, podpis) :

S pozdravem



Ing. Václav Hrachovina  
vedoucí střediska