


# SO402

| | | |
|---|---|---|
| ZHOTOVITEL | C2pecap s.r.o., Mariánské náměstí 14,739 91 Jablunkov | C2pecap<br>Mob: + 420 725 043 164<br>Email: info@c2pecap.cz |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Petr Čmiel | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Obrdlík | PK SSZ Obrdlík, s.r.o.<br>Sentická 1053/1, 641 00 Brno<br>Tel.: 543 232 880<br>Email: info@pk-ssz-obrdlik.eu |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Obrdlík | |
| VYPRACOVAL | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Obrdlík | |
| KRESLIL | | | |
| KONTROLOVAL | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Hradil | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KRAJSKÝ ÚŘAD | Moravskoslezský | DATUM | leden 2022 |
| INVESTOR | Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín | FORMÁT | 2 A4 |
| NÁZEV AKCE | Dopravní řešení křižovatky<br>na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Č. Těšíně<br>SO 402 SSZ | MĚŘÍTKO | |
| | | STUPEŇ | DÚR + DSP |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 09/2022 |
| | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 0209 |
| NÁZEV VÝKRESU | Napájení SSZ | ČÍSLO SOUPRAVY | ČÍSLO VÝKRESU<br>04 |

*Napěťová soustava :* *TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)*

*Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:*

*Základní :* *Izolací, kryty a přepážkami*

*Při poruše :* *Rozvaděč VO a řadič SSZ*

*Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky*

*Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním*

*Připojená venkovní zařízení SSZ*

*Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem*

*Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním*