

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:
název: **Město Český Těšín**
sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupený: Karlem Kulou, starostou města
IČO: 00297437

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace sportovního areálu Frýdecká“ – rekonstrukce umělého travnatého povrchu

Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:

DOTAZ

*Dobrý den,
jak jsme dnes hovořili. V příloze máte technické listy dvou trávníků, které Juta vyrábí a mají FIFA certifikát po položení.*

Problém ve Vámi vymezených požadavcích na hodnoty z technického listu trávniku je hodnota Dtex 14.900/9.

V příloze je rukou vepsaný komentář pro alternativní trávy výšky 40mm, kde pokud chceme dodržet Vaši kombinaci hodnot, nejsme schopni nabídnout identickou travu, nakolik je to specifikace jednoho výrobce. Prostým sdělením, že uchazeči mají nabídnout stejné nebo vyšší hodnoty nelze náš dotaz odbýt, protože takové trávniky neexistují.

Například

Dtex 14000/6 (Juta) nebo 14.900/9 (požadavek) je hodnota udávající jemnost vlákna a počet vláken ve svazku. Hodnoty 14.000 vs. 14.900 se liší 6% a technické listy udávají odchylku 10%, naproti tomu počet vláken 6 vs 9 se liší o 1/3.

Nicméně jemnost vlákna a počet vláken ve svazku jde ruku v ruce s hodnotami jako je počet vpichů (Juta 10.499 vše 9.300 požadavek) a počet svazku na 10cm délky (20 Juta vs. 18 požadavek). Pokud tyto hodnoty jsou vyšší, pak vynahradí počet vláken ve svazku a naopak...

Trváním na přesně definovaných hodnotách v ZD (a nebo vyšších) je omezení hospodářské soutěže. Ještě doplním, že dalším důležitým ukazatelem je počet konců vláken na m2. Zde je vidět, kolik toho materiálu opravdu na m2 je, ale to technická specifikace nepožaduje.

Děkuji a jsem s pozdravem

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

Zadavatel upravuje technické požadavky umělého trávniku třetí generace, viz níže a příloha č. 4 tohoto dokumentu.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí opravený položkový rozpočet, který je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.

Obsahují-li dříve uveřejněné dokumenty odchylné informace a údaje, bez výhrad platí níže uvedené.

Minimální technické požadavky na UT3G stanovené zadavatelem:

- **Certifikát FIFA QUALITY nebo FIFA QUALITY PRO**
- **vlas:** PE monofilament (profil čočka)
- **výška vlákna:** 40 mm
- **podkladová textilie:** 100 % PP



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ➤ celková plošná hmotnost: | min. 2500 g/m2 |
| ➤ hustota vpichů: | min. 9300 vpichů/m2 |
| ➤ počet konců: | min. 110 000 konců/m2 |
| ➤ jemnost vlasu (dtex): | min. 14 000 |
| ➤ zátěr: | SBR latex |
| ➤ barva: | vícebarevná zelená |

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: ~~14. 08. 2023~~ **11. 09. 2023** v **09:00** hodin.

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne ~~14. 08. 2023~~ **11. 09. 2023** v **09:01** hodin.

V Českém Těšíně 08. 08. 2023

.....
podpis osoby oprávněné

Přílohy:

Příloha k dotazu tazatele č.1

Příloha k dotazu tazatele č.2

Příloha DI2 č. 3 – opravený položkový rozpočet

Příloha DI2 č. 4 – opravená Technická zpráva – REV3



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**