

# Vysvětlení/změna zadávacích podmínek veřejné zakázky

## I. Identifikační údaje:

Název zakázky:	<b>Centrum sociálních služeb, Český Těšín – dodávka EPS a NZS</b>
Číslo projektu:	výzva č. 14 MPSV, programu 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024
Druh zadávacího řízení (§ 3 ZZVZ):	zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky (§ 24 ZZVZ)	podlimitní
Zadavatel (§ 4 ZZVZ):	veřejný zadavatel
Druh veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):	služby
Identifikace zadavatele:	Město Český Těšín
Sídlo zadavatele:	náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČO zadavatele:	00297437
Statutární orgán:	Karel Kula - starosta
CPV kódy	51700000-9 Instalace a montáž zařízení pro požární ochranu, 35121000-8 Zabezpečovací zařízení
www adresa:	<a href="https://www.tesin.cz/">https://www.tesin.cz/</a>
Adresa profilu zadavatele (§ 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ):	<a href="https://zakazky.tesin.cz">https://zakazky.tesin.cz</a>
Adresa elektronického nástroje (§ 28 odst. 1 písm. i ZZVZ):	<a href="https://zakazky.tesin.cz">https://zakazky.tesin.cz</a>

## II. Zástupce zadavatele a jiné osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace:

Zástupce zadavatele (§ 43 ZZVZ):	Dobrá zakázka s. r. o. Sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava IČO 286 31 595
Kontaktní údaje:	<a href="mailto:info@dobrazakazka.cz">info@dobrazakazka.cz</a> tel. +420 774 883 284
Zpracovatel textové části:	Zástupce zadavatele
Zpracovatel technické dokumentace:	C.E.I.S. CZ s.r.o., Masarykovy sady 51/27, 73701 Český Těšín, 25843931 ALPOS s.r.o., Průběžná 6178/2, Poruba, 70800 Ostrava, 48396125
Předběžné tržní konzultace:	Neproběhly

## III. Lhůty a místo pro podání nabídek

Datum prohlídky místa plnění:	4. 12. 2023 v 9:00 hod. se srazem před hlavním vstupem do objektu
Lhůta pro podání nabídek:	15. 12. 2023 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek:	Elektronický nástroj zadavatele.
Lhůta zpřístupnění nabídek:	Ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. v čase uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## IV. Předmět vysvětlení/změny

Dotaz k vysvětlení 1:

Při prohlídce místa plnění byl vznesen dotaz k průrazům, které nejsou ve výkazu výměr uvedeny.

Vysvětlení č. 1:

Ocenění průrazů je součástí položek EPS- B.11, NZS – B.8.

Dotaz k vysvětlení č. 2:

Při prohlídce místa plnění byl vznesen dotaz k řešení otevírání dveří (v únikové trase) a jejich napojení na EPS.

Vysvětlení č. 2:

Dveře se automaticky samy otevírat nebudou, pouze se uvolní od elektromagnetu, který bude napájen z EPS a při požárním poplachu dojde k jeho přerušení. Tímto bude zajištěn volný průchod dveřmi.

## **V. Změna lhůt**

Tato změna nezakládá změnu lhůt pro podání nabídek.

V Ostravě dne 2023-12-07

Dobrá zakázka s. r. o.  
zástupce zadavatele