



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA/ DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel:

Název zadavatele: **Město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupena: Karlem Kulou, starostou
IČO/ DIČ: 00297437

VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA/ DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace (dále také „ZD“), vztahující se k veřejné zakázce „Moderní výukové metody na základních školách v Českém Těšíně - Stavební práce“ zadávané dle ZZVZ.

- 1) *Zadavatel poskytuje vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace bez předchozího obdržení žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.*

Vyjádření zadavatele:

Na prohlídce místa plnění konané dne 31. 01. 2024 ve 13,00 bylo zjištěno, že na místě dílčího plnění *Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, č.p. 1835, ul. Pod Zvonek, na p.p.č. 1893/125, Český Těšín* již byla provedena úprava bezbariérového WC a zadavatel nadále již provedení prací v tomto objektu (SO 06) nepožaduje. V položkovém rozpočtu (Příloha č. 3 ZD dosud označeno jako „SO 06 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA BEZBARIÉROVÉ WC“ na listu „SO 06 - WC pod Zvonek“) byl tento stavební objekt odstraněn.

- 2) Dotaz uchazeče:

Dotaz ohledně stínící techniky.

V rozpočtu se všude hovoří o „předokenních roletách“, zároveň je zmíněno „vnitřní“ (!) zatemnění oken. Zároveň toto neodpovídá půdorysům NS, kde jsou obecně znázorněny tři druhy stínění – venkovní předokenní rolety, nové vnitřní žaluzie a nové vnitřní horizontální text. zatemnění. Rovněž chybí bližší specifikace všech těchto výrobků (postačil by např. obrázek, co je popisem myšleno). Také není uveden pohon – lze posuzovat z elektroinstalační výkresů.

Prosíme o vyjasnění.

Vyjádření zadavatele:

- V poznámce v rozpočtu byl překlep u předokenních rolet (slovo vnitřní opraveno na venkovní) – opraveno, přiložena aktualizace.

Jedná se o objekty:

- o SO 01-101-jazyková učebna
 - o SO 01-102-polytechnická učebna
- Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie budou na elektro ovládání, tato poznámka byla doplněna do rozpočtu.

Jedná se o objekty:

- SO 01-101-jazyková učebna
- SO 01-103-multimediální učebna 26



- U objektu SO 03-101–učebna 213 c jsou navrženy horizontální textilní zatemnění, manuální ovládání – řetízek – (bez změny v rozpočtu)



Zadavatel provedl nápravu a přikládá v rámci vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace č. 2 přílohu pod názvem „S_03_rozpocet_VV_ITI37_ceskytesin_DIO2“, která **bude použita dodavatelem** při přípravě nabídky do zadávacího řízení.

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, zadavatel přikládá textaci opravené výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Zadavatel s ohledem na poskytnuté vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídky o 2 pracovní dny.

Nová lhůta pro podání nabídek je 13. 02. 2024 v 10,00 hod.

V Ostravě dne 05. 02. 2024

Ing. Jiří Kovačík (mumandi s. r. o.)
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Příloha:

Položkový rozpočet – příloha č. 3 ZD – opravená verze ze dne 05. 02. 2024

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace – opravená verze ze dne 05. 02. 2024