



# Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

VÁŠ dopis ZN:

ZE DNE: 18.12.2019

NAŠE ZN: FK

VYŘIZUJE: Ing. Kovalič

TEL: 558 761 448

602 785 138

E-MAIL: vedouci@teplotesin.cz

DATUM: 28.1.2020

ATRIS s.r.o.

p. Andrea Holá

Občanská 1116/18

Ostrava – Slezská Ostrava

710 00

Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci

Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Ostravská“ Vám sdělujeme, že **k dokumentaci nemáme námitek.**

V zájmovém území se nachází rozvod tepla, který je správně zakresleny do situace. Rozvod tepla se nacházejí v betonovém kanálu v hloubce cca 1 m. Kanál je zakrytý betonovou deskou. Při zateplování soklové částí dojde ke střetu s tímto kanálem.

Žádáme stavebníka respektovat ochranné pásmo uvedeného potrubí tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při prováděných pracích je stavebník povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení v správě naší společnosti, tak i za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. V případě, že při pracích dojde k odkrytí teplovodu, kontaktujte nás na výše uvedeném čísle k projednání a odsouhlasení.

Dále Vás žádáme o dodání nových požadavků na odběr tepla související se zateplením budov.

S pozdravem

Ing. Dariusz Cymerys  
Předseda představenstva

**Teplo Těšín a.s.**

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Tel.: 558 761 440

IČ: 25391330

①