

## Tabulka venkovních hodnot hluku od VZT

Zdroj hluku č.	Popis zdroje hluku	Poloha zdroje hluku	Akustický tlak v 1m před zdrojem hluku
1	Sací protidešťová žaluzie vzduchotechniky kuchyně, rozměr 1500x1000	Východní fasáda objektu	46,3 dB(A)
2	Výfuková protidešťová žaluzie vzduchotechniky kuchyně, rozměr 1000x1500	Východní fasáda objektu	37,8 dB(A)
3	Venkovní jednotka tepelného čerpadla (zdroj tepla/chladu pro VZT jednotku)	Východní fasáda objektu	57,0 dB(A)
4	Venkovní jednotka tepelného čerpadla (zdroj tepla/chladu pro VZT jednotku)	Východní fasáda objektu	57,0 dB(A)
	Celkový součtový akustický tlak ve vzdálenosti cca 45 m (nejbližší chráněný venkovní prostor staveb - okno učebny)		31,4 dB(A)