

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ Slovenská

Zadavatel:

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
IČ: 00297437

Dotazy dodavatele:

v návaznosti na dnešní prohlídku místa plnění zakázky „Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ Slovenská bychom měli následující dotazy k položce „Demontáže, prostupy, odvod kondenzátu:

Dotaz č. 1:

Zazdění otvoru ve stěně z CP do tl. 450mm vč. začištění (omítka) po montáži VZT (3.NP) – **navrhujeme potrubí jen zaslepit plechem (v budoucnu by se celá trasa stoupacího potrubí dala využít pro rozvod el. od uvažované FVE).**

Odpověď:

Ve slepém rozpočtu není taková položka „Zazdění otvoru ve stěně z CP do tl. 450mm vč. začištění (omítka) po montáži VZT (3.NP)“, je tam položka „Zazdění otvoru ve stěně z CP do tl. 450mm vč. začištění (omítka, malba) po montáži VZT“ – tato položka zůstává nezměněná – jedná se o zazdění otvoru po montáži VZT.

Zadavatel souhlasí se zaslepením potrubí ve stěně a opatřením prostupu tak, aby bylo docíleno požadované požární odolnosti EI30 (např. pomocí kalciumsilikátových desek) – jedná se o úpravu stávající položky „Zabetonování otvorů ve stropě po demontáži starého stoupacího VZT potrubí z 1.NP na střeche (beton, výztuž, začištění - omítka, malba)“

Dotaz č. 2:

Zabetonování otvorů ve stropě po demontáži starého stoupacího VZT potrubí z 1.NP na střeche (beton, výztuž, začištění) (1.NP) – **navrhujeme zaslepení stávajícího stoupacího potrubí, které by bylo požárně zaizolované (možnost využití pro rozvod od FVE).**

Odpověď:

Zadavatel souhlasí se zaslepením stávajícího stoupacího VZT potrubí z 1.NP do strojovny na 3.NP, v místě vstupu do stropu na 1.NP a taktéž ve stěně ve strojovně na 3.NP - zajištění požární odolnosti těchto otvorů min. EI 30 - např. pomocí kalciumsilikátových desek s požadovanou požární odolností, začištění - omítka, malba (vysvětlení nové položky: místo zabetonování prostupu se provede obklad prostupu s patřičnou požární odolností)

Dotaz č. 3:

Oprava hydroizolace a tepelná izolace střechy po demontáži výfukové hlavice d800 – **navrhujeme zachovat stávající výfukovou hlavici, která by byla zaslepena ze strany interiéru plechem a provedla by se kontrola hydroizolace (možnost využití pro rozvod od FVE).**

Odpověď:

Zadavatel souhlasí se zachováním stávající výfukové hlavice – provede se zaslepení stávající výfukové hlavice d800 (hlavice jako taková zůstane fyzicky zachována, pouze se provede kontrola a oprava střešní hydroizolace kolem této výfukové hlavice)

Zadavatel s ohledem na výše uvedené upravil přílohu č. 6 zadávací dokumentace – slepý položkový rozpočet. Dodavatelé pro účely nabídky použijí tuto upravenou verzi přílohy s názvem: **„Příloha č. 6 – slepý rozpočet_DI č. 1“**

Všechna ostatní ustanovení Výzvy k předložení cenové nabídky zůstávají v platnosti a nemění se.

V Českém Těšíně dne 12.06.2024

Mgr. Renata Lacko
vedoucí odboru investičního