

**POZNÁMKA 2**  
DOZDÍVKA OTVORU Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL P20 NA  
VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M10, TLOUŠŤKA DOZDÍVKY 600mm.  
VČETNĚ PODBETONOVÁNÍ PRAHU - VYTVOŘENÍ SOKLIKU VÝŠKY CCA  
140mm, NA ŠÍRKU ZDIVA 600mm. BETONEM TŘÍDY C20/25, XC4.  
BUDE PROVÁZÁN SE ZÁKLADEM NAVRTANOU SVISLOU VÝŽTUŽÍ R8 a  
250mm NA CHEM. MALTU A 2 PRUTY VODOROVNÉ VÝŽTUŽE R8.

	STÁVAJÍCÍ K-CE BEZ ROZLIŠENÍ
	REPAŠOVANÉ KONSTRUKCE - OBECNĚ
	NOVÉ KONSTRUKCE - OBECNĚ
	OPRAVA OMÍTKY VIZ R7, R9
	DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH P20 NA VC MALTU M10
	PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Rx	REPASOVANÉ KONSTRUKCE VIZ D.1.1.b-43
Ox	VÝPIS OKEN VIZ D.1.1.c-02
Dx	VÝPIS DVEŘÍ VIZ D.1.1.c-03
Zx	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ VIZ D.1.1.c-04
Kx	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VIZ D.1.1.c-05
OSx	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ VIZ D.1.1.c-06
Sx	SKLADBY KONSTRUKCÍ

**OPRAVA STŘECHY NAD ZÁDĚŘÍM ZŠ (STRANA U ŠKOLKY):**

- HYDROIZOLACE -
  - VRCHNÍ PÁS: ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS TL. MIN. 5 mm (FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 20 000, OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLOT MIN. -25°C, ODOLNOST PROTI STĚKÁNÍ MIN. +100°C) S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE A S OCHRANNÝM POSYPEM. PLOPNOSÉ NATEVÁN K PODKLADNÍMU PÁSU
  - PODKLADNÍ PÁS: ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS TL. MIN. 4 mm (FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 25 000, OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLOT MIN. -25°C, ODOLNOST PROTI STĚKÁNÍ MIN. +100°C) S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200 g/m<sup>2</sup> BUDE K PODKLADU PLOPNOŠNÉ NATEVÁN
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- VYROVNÁNÍ VÝTLUKŮ, PRASKLIN POMOCÍ SÍRANOVZDORNÉ VÝSPRÁVKOVÉ MALTY NA BETON
- STÁVACÍ TERACOVÁ DLAŽBA (OČISTĚNÁ, UMYTÁ, ZBAVENÁ NESROUDNÝCH ČÁSTÍ)

**POZNÁMKA:** PO OBVODE BUDE HYDROIZOLACE UCHYCENÁ POMOCÍ PŘÍTLAČNÉ KOVOVÉ LIŠTY RŠ 170 VIT DETAIL

[illegible]

 <b>ASA EXPERT</b> STAVBY • PROJEKCE	Akce: <b>Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Tešín</b>	
	Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> <b>ZNALEČTÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO</b>	
	Adresa zhotovitele: <b>Letištníká 82/24</b> <b>719 00 Opatowitz-Kocina</b> <b>IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891</b>	
	Kontaktní zhotovitel: <b>Info: <a href="http://www.asaexpert.cz">www.asaexpert.cz</a></b> <b>e-mail: <a href="mailto:info@asaexpert.cz">info@asaexpert.cz</a></b> <b>tel./fax: 598 790 100</b>	
	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: <b>Ing. Jan Lampa</b> Podpis:  tel.: 725 519 703 Vypracoval: <b>Ing. Jiří Ježíšek</b> Autorský návrhový projekt: <b>Ing. Pavel Škal</b> Kontroloval: <b>Ing. Jan Lampa</b> Dupes: <b>DPS</b> Výkres: <b>POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV</b>
Datum:	Č. zakázky: <b>24/19</b> Datum: <b>10/2024</b> Formát: <b>900x594</b> Část: <b>D</b> Objekt: <b>SO 01</b> Díl: <b>D.1.1.b</b>	Objednatel: <b>město Český Tešín</b> nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Tešín IČ: <b>00297437</b> DIČ: <b>CZ00297437</b> Měřítko: <b>1:100</b> Č. výkř.: <b>D.1.1.b-30</b>