



# Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

---

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 16.01.2024

NAŠE ZN:

VYŘIZUJE: Ing. Josef Szyszkowicz

TEL: 558 761 448

MOBIL: 602 785 138

E-MAIL: vedouci@teplotesin.cz

ATRIS s.r.o.

Andrea Holá

Občanská 1116/18

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

DATUM: 16.01.2024

Věc: Vyjádření k existenci sítí k projektové dokumentaci stavby „Měníme Mojskou – III. etapa“

V oblasti, která je vymezena v situační mapce vlastními komunikačními kabely, které vedou vedle stávajícího chodníku. Tyto jsou přibližně zakresleny modrou barvou. Tyto kabely jsou vedeny společně vedle kabelů veřejného osvětlení, které obhospodařuje firma ELTODO. Přesné zaměření našich kabelů nemáme.

Horkovodní potrubní síť v této oblasti nevlastníme.

S pozdravem

Ing. Josef Szyszkowicz  
Vedoucí tepelného hospodářství

V Českém Těšíně dne 16.01.2024

Příloha č.1 – Podmínky  
Příloha č.2 – Situace sítě -1 (mapka)

### Podmínky

Při provádění zemních nebo jiných prací je žadatel povinen učinit veškerá opatření k zajištění ochrany veškerého vedení a zařízení v majetku Teplo Těšín, a.s. (dále jen TT, a.s.) v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ČSN, ČSN EN a těmito podmínkami tak, aby během stavby, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

V případě poškození zodpovídá žadatel za škody jak na vedení a zařízení TT, a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám a hradí v plné výši vzniklé náklady.

Bezporuchový provoz během stavby i po jejím skončení zajistí žadatel zejména tím, že:

- nejméně 10 dnů předem písemně uvedomí TT, a.s. o zahájení prací a písemně objedná vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví TT, a.s.
- před zahájením zemních prací prokazatelně seznámí pracovníky s polohou podzemního vedení a zařízení na staveništi a s podmínkami práce v jeho těsné blízkosti,
- příčnými sondami prováděnými ručním výkopem nechá ověřit polohu podzemního vedení a zařízení, v případě nesrovnalostí v uložení podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 761 446) a přizve technika TT, a.s. k novému prošetření uložení podzemního vedení a zařízení,
- při zemních pracích nebude používat mechanismy v prostoru 2,5 m na každou stranu od osy krajního potrubí a 1 m na každou stranu od osy kabelu vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- nebude pojíždět těžkými vozidly nad podzemním vedením a zařízením, dokud neprovede jeho ochranu před mechanickým poškozením,
- nebude budovat skládky nad podzemním vedením a zařízením,
- podkopané kabely zabezpečí proti prověšení,
- podzemní vedení a zařízení zabezpečí proti mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou,
- stavbu bude situovat tak, aby žádná její část nebyla od osy krajního potrubí blíže než 2,5 m na každou stranu a od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího systému řízení blíže než 1 m na každou stranu, měřeno kolmo k vedení,
- v místě křížení dodrží minimální vzdálenost 0,3 m od podzemního vedení a zařízení TT, a.s.,
- nebude sundávat, přemisťovat, ani jinak měnit tabulky pro označování vodovodních sítí, umístěné na obvodových pláštích objektů,
- v případě odkrytí podzemní vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika TT, a.s. ke kontrole neporušenosti, který jej seznámí s podmínkami záhozu a provede zápis do stavebního deníku,
- v případě poškození podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost neprodleně na ohlašovnu poruch (tel. 558 761 446) a přizve technika TT, a.s. k prošetření události, a to i v případě, že nedojde k bezprostřednímu poruše nebo přerušení dodávky.

**Toto vyjádření nelze použít pro jednání s orgány územního plánování a stavebními úřady nebo jako podklad k realizaci stavby.** Kompletní vypracovanou PD požadujeme předložit k posouzení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření. Při jakékoliv změně si vyžádejte nové vyjádření.

Vyřizuje: Ing. Josef Szyszkowicz

Ve Českém Těšíně dne 16.01.2024