

PLÁNOVANÁ

KONTROLA

ČESKÝ TĚŠÍN

1. ÚVOD

Plánovaná kontrola spravovaného zařízení je nedílnou součástí preventivní údržby směřující ke snižování podílu operativních oprav a tím i k vyšší efektivnosti celkové soustavy veřejného osvětlení.

2. PŘEDMĚT

Tento dokument definuje strukturu, postup a rozsah činnosti při plánované kontrole spravovaného zařízení.

3. ORGANIZACE PLÁNOVANÉ KONTROLY SPRAVOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

3.1. Plánovaná kontrola spravovaného zařízení (PKSZ)

Při plánované kontrole (PKSZ) se provádí výhradně činnost dle předem stanoveného harmonogramu.

3.1.1. Platnost činnosti PKSZ

Činnost PKSZ bude probíhat vždy v době od 2. do 29. týdne a od 32. do 51. týdne běžného roku. Činnost se provádí na předem definovaném uceleném území, které je definováno číselným kódem.

3.1.2. Předmět činnosti PKSZ

Vizuální kontrola PKSZ je zaměřena zejména na:

- kontrolu existence štítků s číslem zařízení
- vyhaslé nebo blikající světelné zdroje (provádí se výhradně v nočních hodinách z důvodu zamezení zbytečného plýtvání el.energií)
- rozbitá svítidla nebo jejich část
- otočené výložníky
- nakloněné a nabourané stožáry
- rozbité nebo odcizené patice stožárů
- vypadlá nebo odcizená dvířka patic nebo stožárů
- kontrolu kabelových skříní a rozvaděčů
- seřízení časů spínacích hodin
- existenci provizorních vrchních vedení
- existenci zeleně bránící kvalitnímu osvětlení pozemní komunikace
- kontrola oprávněnosti pronájmu zařízení
- kontrola stavu nátěrů VO (zapsání rezavých nebo z části rezavých stožárů nebo oblastí)
- zemní práce jiných investorů, kde by mohlo dojít k porušení kabelových rozvodů spravovaného zařízení – namátková kontrola výkopu (zapsání všech zjištěných zemních prací do pracovního deníku)

3.1.3. Evidence činnosti PKSZ

Zjištěné poruchy na spravovaném zařízení v rámci činnosti PKSZ včetně průběhu oprav se nahláší na Centrální dispečink provozovatele a zároveň se zapisují do pracovního deníku určeného pouze pro tuto činnost. Každý záznam musí obsahovat:

- a) Jméno osoby provádějící PKSZ (uvedeno v záhlaví záznamu pracovního deníku)

- b) datum zjištěné poruchy a provedené opravy
- c) číslo zařízení (pokud takovéto číslo není, zapíše se umístění pomocí čísel sousedních zařízení (příklad: CS01042– bez čísla – CS01044)
- d) číslo pozice
- e) závadu
- f) příčinu
- g) druh provedené práce
- h) spotřebovaný materiál (druh, množství)

Zjištěné informace na spravovaném zařízení v rámci činnosti PKSZ, které je nutné předat správci k vyřízení, se zapisují do pracovního deníku určeného pouze pro tuto činnost a/nebo informačního systému. Každý záznam musí obsahovat:

- a) Jméno osoby provádějící PKSZ (uvedeno v záhlaví záznamu pracovního deníku)
- b) datum zjištění informace
- i) číslo zařízení (pokud takovéto číslo není, zapíše se umístění pomocí čísel sousedních zařízení (příklad: CS01042– bez čísla – CS01044)
- c) druh zjištěné informace

3.1.5. Rozdělení spravovaného území

Pro město Český Těšín je spravované území rozděleno na čtyři dílčí území, která se budou kontrolovat dle harmonogramu. Perioda kontrol jednotlivých území se je stanovena na 8 týdnů.

PLÁNOVANÁ KONTROLA

ТҮҮҮС	ОБЛАСТ
1	
2	11
3	21
4	31
5	41
6	
7	
8	
9	
10	11
11	21
12	31
13	41
14	
15	
16	
17	
18	11
19	21
20	31
21	41
22	
23	
24	
25	
26	11
27	21
28	31
29	41
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	11
37	21
38	31
39	41
40	
41	
42	
43	
44	11
45	21
46	31
47	41
48	
49	
50	
51	
52	

