




125

DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ROZVODU VZT. VÝBĚH PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH RAMEN. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODODHLASĚNÝ PROJEKTANTEM
- VĚDĚNÍ TRAS KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPovídAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VĚST ŽÁDNÉ INSTALACE.
- VŠECHNY PROSTUPY ZE A PŘÍČKAMI BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝM POTRUBÍM S PŘESAHEM MIN 50mm

TENTO PROJEKT NEHRAZUJE DILENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

| | | | | |
|---------------|--|------------------------|---|--------------|
| Projektant | Kontroloval | Zodp. projektant |  | |
| Tomáš Skupieň | Ing. Vladimír Baginský | Ing. Vladimír Baginský | Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250 | |
| Investor | Město Český Těšín | | Formát | A3 |
| Místo stavby | Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín | | Datum | 5/2025 |
| Akce | REKONSTRUKCE TŘILŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE | | Účel | DPS |
| Část | D.1.2.4 TPS – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKA | | Č. zakázky | 48/24 |
| Obsah výkresu | VZDUCHOTECHNIKA – ŘEZ VZT181 + VZT183 | | Měřítko | 1:50 |
| | | | Číslo paré | Č. výkresu |
| | | | | D.1.2.4.2–11 |