



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
401	CHODBA	59,57		
402	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37,27		
403	KOMUNIKAČNÍ HALA, HL. SCHODIŠTĚ	46,45		
405	TERASA	24,19		
406	CHODBA	15,87		
407	JÍDELNA ODDĚLENÍ	32,19		
408	JÍDELNÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,30		
409	ÚKLID	5,56		
410	POKOJ - 1 LŮŽKO	12,00	PVC	PVC sokl
411	PŘEDSÍŇ	3,86	PVC	PVC sokl
412	KOUPELNA	5,21	keram. dlažba	keram. obklad
413	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	13,25		
414	KOUPELNA ODDĚLENÍ	30,09		
415	SKLAD OSOB. VĚCI OBYVATEL	18,79		
416 ₁	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,52	PVC	PVC sokl
416 ₂	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,40	PVC	PVC sokl
416 ₃₋₄	POKOJ - 1 LŮŽKO	15,19	PVC	PVC sokl
417 ₁₋₄	PŘEDSÍŇ	3,86	PVC	PVC sokl
418 ₁	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,24	keram. dlažba	keram. obklad
418 ₂₋₄	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	5,64	keram. dlažba	keram. obklad
420	BALKÓN	25,74		
421	BALKÓN	3,60		
441	LODŽIE	19,10		
443	PŘEDPÍRKA PRÁDLA	4,70		

LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- ZÁSUVKA 16A/230V
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO IP44
- VENTILÁTOR
- TIMER
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude v pokojích řešena silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledech.
Ve společných prostorech silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R, jenž vyhovují požadavku B2ca,s1,d1, tyto budou uloženy v SDK konstrukci.
Svitidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		MAREK SEIFERT	
KONTRLOVAL:	MAREK SEIFERT		Dr. Martinka 35, Ostrava Tel. + fax. : 59 6783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ		FORMÁT:	2 x A4
AKCE: REKONSTRUKCE TŘILŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE			MĚŘÍTKO:	1 : 50
			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	červen 2025
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN			Č. ZAKÁZKY:	5328
NÁZEV VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 4.NP				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-06