



LEGENDA ZNAČEK

- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- ZÁSUVKA 16A/230V
- ZÁSUVKA 16A/230V
OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- PODLAHOVÁ KRABICE
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ
- STROPNÍ ČIDLO POHYBU
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
3.01	UČEBNA	61,41
3.02	KANCELÁŘ	12,89
3.03	EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ	19,49
3.04	JAZYKOVÁ UČEBNA	41,48
3.05	SCHODIŠTĚ	28,48
3.06	CHODBA	65,60
3.07	ŠATNA UČITELŮ	6,97
3.08	ŘEDITELNA	21,26
3.09	SEKRETARIÁT	15,53
3.10	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	20,37
3.11	SBOROVNA	47,69
3.12	PŘEDSÍŇ	3,64
3.13	WC UČITELÉ	6,07
3.14	WC DÍVKY	13,49
3.15	VÝTAH	5,80
CELKEM		370,17 m²

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledech.
Svítlidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

±0,000 = ____ m.n.m (BPV)			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAN KUPEC		
VYPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ SEIFERT		
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT		
INVESTOR:	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM. ČSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		
NÁZEV STAVBY:	ZŠ KONTEŠINEC - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A SANACE ŠKOD PO POŽÁRU		
MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ TĚŠÍN		
PARCELA.Č.:			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	ČESKÝ TĚŠÍN		
NÁZEV VÝKRESU:	ELEKTROINSTALACE 3.NP	MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.5b-04
		S 01 STAVEBNÍ OBJEKT	

Stavební objekt č. p. 402
(parc. č. 184/1, 184/2)