

VEDLEJŠÍ OBJEKT

NAVAZUJE OBJEKT
OBCHODNÍ AKADEMIE

NAVAZUJE OBJEKT
OBCHODNÍ AKADEMIE

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WC _z	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WC _v	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WC _z +B	ZÁVĚSNÉ WC S BIDETOVOU FUNKCÍ
UM ₁	MENŠÍ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
UM ₂	VĚTŠÍ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
UM _v	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UP _x	UMYVADLOVÝ PULT, STOJ. BATERIE NA DESKU SOUČÁSTI OBDELNÍKOVÉ UMYVADLO NEBO KULATÉ UMYVADLO
P	PISOÁR, PŘÍVOD VODY SHORA, ODPAD DO ZADU
VP _{st} , VP _v	VPUSŤ PODLAHOVÁ, S - SVISLÝ ODTOK, V - VODORODNÝ ODTOK
LŽ	LINIOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, BOČNÍ/SVISLÝ ODPAD, DÉLKA 900 mm
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA, VČETNÉ PLASTOVÉ MŘÍŽKY
H	NOVÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DO ZDI, HADICE D25, DÉLKA 30m
OH	MALOOBJEMOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 4.6 L, UMÍSTĚNÍ POD ODBĚRNÉ MÍSTO
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ SOUČÁST VYBAVENÍ
KJ, KP	KLIMA. JEDNOTKA KLIMA. POTRUBÍ VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA, PDOMÍTKOVÝ KLIMA. SIFON


POPIS:

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
===== NOVÉ VNITŘNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
----- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

POZNÁMKA:

- K3, K4, K5, K6 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 50
K1, K2 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 110
K6, K7, K8 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S PŘÍVZDUŠNĚNÍM DN 50
K9 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S PŘÍVZDUŠNĚNÍM DN 75
K12, K13, K14 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD S PŘÍVZDUŠNĚNÍM DN 110
K10, K11 NOVÝ KANALIZAČNÍ SVOD
SS STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVOD VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
- U KAŽDÝCH ČISTIČÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA DVÍŘKA
O ROZMĚRECH min. 200x400 mm (PODLE VELIKOSTI KER. OBKLADU, VÝŠKA UMÍSTĚNÍ
BUDE SITUOVÁNA TAK, ABY DVÍŘKA NAHRAZOVALA DVA KER. OBKLADY)
- U KAŽDÝCH PŘÍVZDUŠŇOVACÍCH HLAVIC (P.H.L.) PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU
PROVEDENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- PDOMÍTKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SIFONY NESMÍ BÝT ZASTAVĚNY NÁBYTKEM, MUSÍ
ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ, BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKY S POPISEM K PŘÍSLUŠNÉ
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/HP:	BARBORA KYŠKOVÁ	
KONTROLOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	
VYPRACOVAL:	ING. MARKÉTA RÝŠKOVÁ	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		
D.1.2.2 TECHNICA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
INVESTOR:	Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín	DATUM: 04/2025 FORMÁT: 840 x 594 mm
NÁZEV STAVBY:	CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU	ARCHIVNÍ ČÍSLO: DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS
MÍSTO STAVBY:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČESKÝ TĚŠÍN PARCELA. Č.: viz TZ	STAVEBNÍ OBJEKT: S 01 STAVEBNÍ OBJEKT
NÁZEV VÝKRESU:	KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ	MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2.2.01



Občanská 1116/18
710 00 Ostrava
e-mail: info@atris.cz
tel. +420 724 796 049