

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 39023/TSÚ/24/Kop

email: ivan.snapka@seznam.cz

VYŘIZUJE: Koplová Dana

TEL.: 595 392 363, 603 731 710

E-MAIL: dana.koplova@ssmsk.cz

DATUM: 6.12.2024

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

Ing. Ivan Šnapka

Hřbitovní 651/8

735 42 Těrlicko

"Přechod pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse, Český Těšín"
- vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru

Na základě předložené dokumentace výše uvedené stavby (11/2024) Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Karviná, jakožto majetkový správce silnice II/468 ul. Karvinská pozemek parc.č. 3277/1 v katastrálním území Český Těšín, **souhlasí se zřízením nového přechodu pro chodce** včetně stavby navazujícího chodníku při dodržení následujících podmínek:

- Nový chodník bude od vozovky oddělen betonovou přídlažbou a sníženou betonovou obrubou v místě přechodu pro chodce. Obrubníky a přídlažba, vše bude uloženo do betonového lože (soli odolný beton TP 192). Stavbou nového a úpravou stávajícího chodníku nesmí dojít k zúžení jízdního profilu vozovky, tzn., že nové obruby i nová přídlažba (pokud bude nutno měnit stávající přídlažbu) vše bude umístěno v místě stávajících. **Při pokládce obrub a přídlažby nesmí dojít k zásahu do živice.** V případě, že dojde k zásahu nebo poškození vozovky, musí být vozovka opravena dle TP -170 navrhování vozovek pozemních komunikací, obrusná vrstva bude vyměněna v celé délce stavebních úprav a v min. šířce dle zásahu (bude upřesněno zástupcem SSMSK při realizaci stavby na místě samém). Napojení na stávající obrusnou vrstvu musí být provedeno plynule přes živičnou zatavovací pásku, nebo bude spára zalita modifikovanou zálivkou.
- Stavbou přechodu pro chodce **nesmí dojít k přerušení odvodnění silnice.** V místě stávající podobrubníkové vpusti, bude umístěna nová, uliční vpust. Požadujeme **uliční vpust s mříží: kovový rám, kompozitová mříž - poplastovaná litina, např. běžný TYP: ROVASCO D 500 X 500 mříž POLYPLAST.**
- Nový chodník bude vybudován na pomocném silničním pozemku silnice II/468 parc.č. 3277/1 k.ú. Český Těšín, proto po dokončení stavby před kolaudací, investor stavby na vlastní náklady nechá odměřit stavbu **geometrickým plánem** a po odměření skutečného stavu stavby (k zaměření bude přizván zástupce SSMSK) proběhne majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou chodníku, včetně pozemku za chodníkem.

Nasvětlení přechodu pro chodce

- Nový přechod pro chodce bude nasvětlen z obou stran stožáry nového veřejné osvětlení (dále jen VO). Umístění sloupu pro nasvětlení přechodu pro chodce nesmí kolidovat s odvodněním silnice (nesmí dojít k dotčení přípojky dešťové kanalizace). Křížení silnice kabelem VO bude provedeno protlakem. Při realizaci protlaku nesmí dojít k poškození živičného krytu vozovky. Protlak pod silnicí bude proveden v hloubce min. 1,20m od nivelety vozovky. Kabelové vedení pod komunikací bude uloženo do chráničky.
- K umístění kabelu VO v silničním pozemku musí být uzavřena **smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene**. K sepsání smlouvy je nutný souhlas rady Moravskoslezského kraje. Věcný záměr byl schválen Radou Moravskoslezského kraje.

Dopravní značení

- Nové svislé dopravní značení (dále jen SDZ) bude při stavbě přechodu pro chodce osazeno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“ při dodržení podmínek:
 - ✓ SDZ bude vyrobeno z plechu FeZn, folie bude reflexivní s životností minimálně 10 let.
 - ✓ v případě umístění na samostatných nosičích požadujeme použití sloupků FeZn profilu 60mm. Patka bude hliníková se čtyřbodovým uchycením.
 - ✓ v případě umístění na sloupy bude použita k uchycení páska BANDIMEX.
 - ✓ instalaci SDZ provede investor stavby na vlastní náklady. Poté bude SDZ umístěné na silnici II/468 zapsáno do pasportu dopravního značení správce komunikace.
- Nové vodorovné dopravní značení bude provedeno v plastu.

K umístění předmětného dopravního značení musí být vydáno **stanovení dopravního značení**. O vydání stanovení nutno požádat příslušný silniční správní úřad.

Toto vyjádření je zároveň souhlasem ke zvláštnímu užívání dle § 25 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací musí být s naším střediskem uzavřena **Smlouva o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání** (zhotovitel předloží situační snímek se zakreslením záboru v m² uvede termín realizace prací) a sepsán **protokol o zásahu do silničního tělesa**. Práce nesmí být zahájeny před uhrazením zvláštního užívání silnice (nájemného).

Stavbu je nutno zabezpečit tak, aby během prací nedocházelo ke znečišťování a poškození silnice II/468.

S pozdravem

Ing. Tomáš Danihlík
vedoucí střediska Karviná