

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.
Hřbitovní 651 / 8
73542 Těrlicko

Značka: 9773/V000827/2025/JO
ID stavby: 024546

Ostrava, dne: 28.1.2025

Věc: **Přechod pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse, parc. č. 3277/1, 3277/22, 3279/1,866/1 a 870 k.ú. Český Těšín**
Sdělení (není možno použít pro vydání povolení záměru, do doby uzavření příslušných smluv a dohod)
Investor: Město Český Těšín

Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 17.04.2018 pod zn.: 9773/V009474/2018/FO. Na stavbu zpevněných ploch, které budou částečně umístěny nad stávajícími jednotnými kanalizacemi DN 500 B, DN 600 B, DN 800 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. byla uzavřena Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2762/D/KA/2018.

Stanovisko pro územní a stavební řízení pro stavbu: „Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs, parc.č. 3277/22, 3277/1, 3279, 866, 870, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín)“ jsme vydali dne 25.5.2018 pod zn.: 9773/V014431/2018/FO.

Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 9.1.2025 pod zn.: 9773/V031739/2024/JO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší výstavbu nového přechodu pro chodce, úprav přilehlých chodníků a nasvětlení přechodu u komunikace ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse. Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 3277/1, 3277/22, 3279/1,866/1 a 870 k.ú. Český Těšín. Jedná se o výstavbu světelně neřízeného přechodu pro chodce a úpravu oboustranného a obousměrného chodníku pro chodce po obou stranách s krytem ze zámkové dlažby o celkové šířce cca 2,0 m s napojením na stávající přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Celková plocha úprav obou částí chodníku činí 39,8 m². Přechod pro chodce je oboustranně osvětlen novým nasvětlením umístěným na obou stranách na ocelových sloupech.

Stavba je rozdělena na níže uvedené stavební objekty:

SO 101 Přechod pro chodce

Konstrukční skladba ostrůvku a úprav chodníku je následující:

- zámková dlažba tl. 6 cm	60 mm
- podkladní pískové lože	30 mm
- štěrkodrt' 0/63	300 mm
Celkem	390 mm

SO 401 Nasvětlení přechodu

Nasvětlení nového přechodu pro chodce bude realizováno pomocí LED svítidel z obou stran. V obou směrech bude nasvětlení provedeno na nových sloupech. Nové sloupy SO1 a SO2 budou pozinkované a budou umístěny dle situačního výkresu za silniční obrubou v ploše chodníku. Základové patky sloupů budou provedeny o ø 400 mm a výkop pro tyto sloupy o rozměrech 600/600 mm. Sloupy budou s výložníkem délky 2,0 a 3,0 m, čelo svítidla bude nad silniční obrubou.

Kotvení sloupu bude do pouzdrového základu. Napojení bude podzemní přípojkou ze stávajícího sloupu veřejného osvětlení SST v zahradě.

Pod komunikací ul. Karvinská bude proveden protlak v délce cca 8,0 m. Celková délka podzemní přípojky včetně svislých částí bude cca 22,0 m.

Značka: 9773/V000827/2025/JO

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 3277/1, 3277/22, 3279/1, 866/1 a 870 k.ú. Český Těšín **dojde ke střetu s jednotnými kanalizacemi DN 500 BE** (stoka E, hloubka uložení cca 3,5 – 4,2 m), **DN 600 BE** (stoka G, hloubka uložení cca 3,5 – 4,2 m), **DN 800 BE** (stoka A, hloubka uložení cca 3,67 m), **DN 400 BE** (stoka A, hloubka uložení cca 3,67 m), **DN 1000 BE** (stoka AA, hloubka uložení cca 3,23 m) **a odlehčovací stoka DN 1300 BE stoka O1E, DN 800 SKL stoka O1G, které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s.** – viz orientační zákres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Stanovisko k umístění stavby v ochranném pásmu

V ochranném pásmu stávající jednotné kanalizace DN 500 BE stoka E v majetku SmVaK Ostrava a.s. bude na hranici pozemků parc. č. 866/1 a 3279/1 k.ú. Český Těšín ve vzdálenosti min. 1,46 m od vnějšího líce kanalizačního řadu umístěn sloup veřejného osvětlení.

Dále bude v ochranném pásmu stávající jednotné kanalizace DN 500 BE stoka E a DN 400 BE stoka A v majetku SmVaK Ostrava a.s. na pozemku 3277/1 k.ú. Český Těšín ve vzdálenosti min. 1,5 m od vnějšího líce kanalizačního řadu umístěn 2. sloup veřejného osvětlení.

Rovněž v ochranném pásmu stávajících jednotných kanalizací: DN 500 BE stoka E, DN 400 BE stoka A, DN 800 BE stoka A a DN 600 BE stoka G v majetku SmVaK Ostrava a.s. bude umístěná zpevněná plocha na pozemcích parc. č. 3277/1, 3277/22, 3279/1, 866/1 a 870 k.ú. Český Těšín, jejíž konstrukční vrstvy jsou:

- zámková dlažba tl. 6 cm	60 mm
- podkladní pískové lože	30 mm
- štěrkodrt' 0/63	300 mm

Celkem	390 mm
--------	--------

Předmětná zpevněná plocha chodníku u přechodu pro chodce je navržena délky 9,5 m a šířky 2,1 m v ochranném pásmu výše uvedených kanalizačních řadů.

Upozornění:

Umístění stavby: „Přechodu pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse“, v ochranném pásmu jednotných kanalizačních řadů DN 500 BE stoka E, DN 400 BE stoka A, DN 800 BE stoka A a DN 600 BE stoka G v majetku SmVaK Ostrava a.s. je z technického hlediska možné.

Upozorňujeme, že podmínkou k udělení souhlasu SmVaK Ostrava a.s. se stavbou „Přechodu pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse“ v ochranném pásmu zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je *uzavření dodatku k dohodě o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla číslo 2762/D/KA/2018, popř. uzavřením nové „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se společností SmVaK Ostrava.*

Stanovisko pro povolení záměru Vám bude vydáno až po uzavření předmětné dohody, která Vám bude zaslána elektronickou poštou na adresu **ivan.snapka@seznam.cz**

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.