

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Název veřejné zakázky:	ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2025-051039
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Český Těšín
Sídlo zadavatele:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČO zadavatele:	00297437
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Karel Kula, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.tesin.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Prosíme o bližší specifikaci pol.č. 229.

229 K R-7630090 D+M akustického podhledu - podvěšená akustická deska vč. roštu, vč. stříkané akustické omítky m2 799,770

Odpověď na dotaz:

Viz technické podmínky výrobků, kde je uvedena přesná specifikace akustického podhledu. Technické podmínky výrobků jsou součástí projektové dokumentace, pro přehlednost je zadavatel učinil i přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Prosíme o určení počtu místností, kde bude nutno provést měření pro tyto položky.

1 K R-9901 Akustická studie podhledu kus 1,000

2 K R-9902 Měření doby dozvuku po ukončení prací kus 1,000

Odpověď na dotaz:

Akustická studie bude provedena pro 1 klasickou referenční učebnu a 1 učebnu v podkroví, stejně tak bude provedeno i měření.

V případě, že by KHS požadovala další měření, bude řešeno jako VCP.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Prosíme o výkres se zakreslením demontáže stropních trámů, v PD nenalezeno. V pol.207 je počítáno se stejným průřezem trámů jako byly původní?

Odpověď na dotaz:

Popis je součástí TZ stavebně konstrukčního řešení, délku účastník ocení dle soupisu prací.

Fotografie stropních trámů:



Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 11. 2025 v 10:00**.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek je společné pro vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 a 11.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 15. 10. 2025

Za město Český Těšín
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukács