





					výpis prvků:ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
ZP12	<p>Sprcha - děti</p> <p>Sprchová smaltová vanička rozměry: 900 x 900 mm, vnitřní hloubka: 25 mm, tloušťka: 32 mm, Antislip - protiskluzová úprava + Nástěnná vanová baterie se sprchou. Keramická kartuše. Se zařízením na zamezení zpětného toku + Sprchový set na stěnu - chrom se 3 funkcemi s délkou 175 cm, výškou 90 cm. Průtok 8 litrů/minutu. V oblém designu. Materiál kov. Opojeno s smíšenou vodou!</p>		2	Bílá, baterie chrom	Odtoková souprava - extra plochá s krytkou, příslušenství k ukotvení ap.	Vanička bude podezděna pórobetonovými tvárnicemi - viz D.1.1. Do baterie je přiváděna směšovaná voda.
ZP13	<p>Páková JEDNOVOTOKOVÁ stojánková baterie s keramickou kartuší. Náhrada za stávající tlačné baterie.</p>		1	baterie mosaz- povrch chrom,	Rohový ventil 1/2", hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	Náhrada za stávající tlačné baterie.
ZP14	<p>Dřezová nástěnná vodovodní baterie, délka min. 255 mm, průtok 5l/min, keramická kartuše.</p>		2	baterie mosaz- povrch chrom,	Příslušenství k ukotvení ap.	-
H	<p>Požární hydrant C25/30 - systémy s tvarově stálou hadicí rozměry stříně cca 650x650x285 mm. Skříň hydrantu je vyrobená z ocelového plechu, středem bubnu je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému. Povrchová úprava je provedena práškovou strukturální červenou barvou (RAL 3000) určenou pro vnitřní prostředí. Hydrant s tvarově stálou hadicí PH stabil D o světlosti 25mm a délky 30m. Požární proudnice kombinovaná D 25 ekv.6ekv. - průtok Q <1,1 l/s, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice. Propojovací hadice včetně kulového ventilu sloužící k připojení systému na vodovodní řád.</p>		3	Červená	Příslušenství k ukotvení ap.	-

Umístění a osazení ZP musí odpovídat vyhlášce 410/2009 Sb. a současně ČSN 73 4108.
Před pořízením ZP musí být nejdříve zaslány k odsouhlasení AD a TD stavby,
Schéma je pouze orientační.